Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	72,64	72,64	0,00	67,14	40,74	26,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
25.04.16	24,00	-	72,89	72,89	0,00	66,99	40,95	26,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
26.04.16	24,00	-	73,54	73,54	0,00	67,81	41,68	26,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
27.04.16	24,00	-	73,35	73,35	0,00	66,92	41,47	25,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
28.04.16	24,00	-	73,89	73,89	0,00	66,38	41,45	24,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
29.04.16	24,00	-	74,70	73,84	0,86	66,90	41,72	25,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
30.04.16	24,00	-	73,49	73,49	0,00	66,30	41,37	24,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
01.05.16	24,00	-	69,66	69,66	0,00	66,69	41,20	25,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
02.05.16	24,00	-	64,21	64,21	0,00	67,11	40,89	26,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
03.05.16	24,00	-	28,71	28,13	0,58	66,14	40,91	25,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,75
04.05.16	24,00	-	0,00	6,13	-6,13	45,19	41,50	3,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.05.16	24,00	-	0,00	0,20	-0,20	38,00	23,31	14,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	35,16	23,13	12,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	-	0,31	0,97	-0,66	63,36	23,00	40,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
08.05.16	24,00	-	0,20	2,21	-2,01	61,97	27,33	34,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,83	22,15	7,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,68	-0,68	33,53	21,91	11,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	39,86	40,34	-0,48	57,38	34,98	22,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03
Итого	408,00		677,59	685,83	-8,24						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	8159,74	8259,70	-	-	-	-	285,95	-	-
	11.05.16 03:00	8831,31	8939,51	-	-	-	-	303,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел обслуживания КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«____» 26 МАЙ 2016 г.