

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинская 81-2 / СЦО  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрахаг Монтаж"  
 Источник: Обуховский ЭТД

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за май 2016  
 Договор: 9247.038.1  
 Строит. адрес: Бабьинская 81-2  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подольченными: Духовицкая

Узел учета: СЦО  
 Кап. УТТЗ:  
 Рассчитывать совместно с УТТЗ:  
 График: 150/70

Тех. гр. С = 2,34

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202295  
 Подарок.тр.(M1): расходомер: ПРМ 32  
 Оборот.тр.(M2): расходомер: ПРМ 32  
 Тр.д. ГЭС(M3): расходомер: ГМлн= 0,2  
 Тр.ш.жк.ГЭС(M4): расходомер: ГМлн= 0,2  
 Тр.подпитки(M5): расходомер: ГМлн= 30  
 Расчетный алгоритм: зима: лето: ГМлн= ГМлн= ГМлн=

Часовые и суточные входы в файлы: ВКТ7-202295-4(С)-0516.txt  
 Режим (Смена):  
 расходомер: ПРМ 32  
 расходомер: ПРМ 32  
 расходомер: ГМлн= 0,2  
 расходомер: ГМлн= 0,2  
 расходомер: ГМлн= 30

Прибор УТТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термопреобр.: КТСН-Н  
 Термопреобр.: КТСН-Н  
 Термопреобр.:  
 Термопреобр.:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, ккал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтек.гвс.= Qвс= 0  
 Договорные нагрузки (гр.ч/ч): Qтек.гвс.гр= Qвент.гр= Qтек.лот.= Qвс.г= 0  
 Договорные расходы (гр.ч/ч): Qот=111,6 Qвент.=0 Qтек.лот.=0 Qвс.г=0  
 Договорное потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТБ-1)										Учет ГЭС (ТБ-2)										Контрольные данные		Общие						
			M1	M2	дм	T1	T2	С	ГТ	P1	P2	Qотпл	M3	M4	дм	У3	У4	двс	Уподл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кап.	Qтек.гвс.		Q общ.					
24.04.16	24.00	-	127,71	127,71	0,00	65,34	40,87	24,47	7,00	5,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	3,13
25.04.16	24.00	-	127,87	127,87	0,00	64,70	40,87	23,83	7,00	5,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	3,05
26.04.16	24.00	-	128,90	128,90	0,00	65,59	41,62	23,97	7,00	5,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09
27.04.16	24.00	-	130,05	130,05	0,00	64,50	41,44	23,06	7,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
28.04.16	24.00	-	129,45	129,45	0,00	64,92	41,75	23,17	7,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
29.04.16	24.00	-	129,38	129,38	0,00	65,13	41,62	23,51	7,00	5,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04
30.04.16	24.00	-	129,48	129,48	0,00	65,36	41,72	23,57	7,00	5,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	3,05
01.05.16	24.00	-	124,68	124,68	0,00	65,39	41,72	23,67	7,00	5,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95
02.05.16	24.00	-	113,84	113,84	0,00	65,01	40,89	24,12	7,00	5,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	2,75
03.05.16	24.00	-	101,40	101,40	0,00	65,34	41,68	23,66	7,00	5,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40
04.05.16	24.00	-	29,14	29,14	0,00	65,82	41,10	34,72	7,00	5,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01
05.05.16	24.00	-	21,00	21,00	0,00	63,43	31,57	31,86	7,00	5,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
06.05.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	26,66	28,88	-2,22	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	25,44	27,81	-2,37	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.05.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	25,43	27,88	-2,45	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	25,50	27,97	-2,47	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.16	24.00	-	0,40	0,00	0,40	36,05	28,38	7,67	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Среднее	24,00	-	76,08	76,05	0,02	54,09	36,34	17,75	7,00	5,00	1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83	0,00	0,00	1,83
Итого	408,00	-	1293,30	1292,90	0,40						31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15

Показания счетчиков на момент снятия данных: 30.12.99 00:00 М1(Г) 0,00 М2(Г) 0,00 М3(Г) 0,00 М4(Г) 0,00 Q.СЦО (Гкал) 0,00 Q.ГЭС (Гкал) - Q.общ. 0,00

30.12.99 00:00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q.СЦО (Гкал) 0,00 Q.ГЭС (Гкал) - Q.общ. 0,00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,34 °C = 0,00 Гкал/кВт.ч  
 31,15 Гкал/кВт.ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

«Информационный Мониторинг»  
 Проект «ТЭЖ СПб»  
 «ОБЪЕКТ ПРИНЯТ 26 МАИ 2016»