Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00		147,53	123,89	23,64	68,59	60,52	8,07	5,00	4,00	0,93	24,80	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	-	68,14	0,00	1,69			2,62
08.05.16	24,00		147,10	124,59	22,51	68,72	60,68	8,04	5,00	4,00	0,94	23,62	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	68,18	0,00	1,61			2,55
09.05.16	24,00		147,44	123,68	23,76	68,71	60,58	8,13	5,00	4,00	0,95	24,83	0,00	0,00	25,36	0,00	25,36	-	68,16	0,00	1,69			2,64
10.05.16	24,00		147,98	125,08	22,90	69,03	60,99	8,04	5,00	4,00	0,94	23,98	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	-	68,58	0,00	1,64			2,59
11.05.16	24,00		149,79	126,56	23,24	69,07	60,90	8,18	5,00	4,00	0,98	24,31	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	-	68,60	0,00	1,67			2,64
12.05.16	24,00		167,94	143,19	24,75	68,70	61,16	7,55	5,00	4,00	1,01	25,99	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	-	68,16	0,00	1,77			2,78
13.05.16	24,00		165,01	143,61	21,41	68,89	61,38	7,51	5,00	4,00	1,01	22,58	0,00	0,00	23,07	0,00	23,07	-	68,32	0,00	1,54			2,56
14.05.16	24,00		165,96	143,22	22,74	68,63	61,24	7,38	5,00	4,00	0,99	23,93	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44	-	68,15	0,00	1,63			2,62
15.05.16	24,00		165,92	143,42	22,50	68,86	61,56	7,29	5,00	4,00	0,98	23,68	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	68,28	0,00	1,62			2,60
16.05.16	24,00		165,67	142,92	22,75	68,66	61,38	7,28	5,00	4,00	0,98	23,95	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	68,11	0,00	1,63			2,61
17.05.16	24,00		165,91	141,94	23,97	68,79	61,44	7,35	5,00	4,00	0,98	25,18	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	-	68,26	0,00	1,72			2,70
18.05.16	24,00		165,53	142,52	23,01	68,93	61,46	7,47	5,00	4,00	1,00	24,24	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	68,43	0,00	1,66			2,65
19.05.16	24,00		164,86	143,95	20,91	69,10	61,67	7,43	5,00	4,00	1,00	22,12	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	68,71	0,00	1,52			2,52
20.05.16	24,00		165,63	141,66	23,97	68,51	61,12	7,39	5,00	4,00	0,98	25,20	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	-	68,12	0,00	1,72			2,69
21.05.16	24,00		165,70	142,45	23,24	68,71	61,33	7,38	5,00	4,00	0,98	24,50	0,00	0,00	25,02	0,00	25,02	-	68,24	0,00	1,67			2,65
22.05.16	24,00		166,31	143,00	23,31	68,73	61,38	7,35	5,00	4,00	0,98	24,55	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	68,36	0,00	1,68			2,66
23.05.16	24,00		164,86	142,18	22,68	69,05	61,66	7,40	5,00	4,00	0,98	23,96	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	68,64	0,00	1,64			2,62
Среднее	24,00	-	160,54	137,52	23,02	68,80	61,20	7,60	5,00	4,00	0,98	24,20	-	-	24,72	-	24,72	-	68,32	-	1,65	-	-	2,63
Итого	408,00		2729,14	2337,87	391,27						16,60	411,40	0,00	0,00	420,27	0,00	420,27	0,00			28,11	0,00	0,00	44,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 01:00	118109,30	96523,13	23757,12	0,00	24314,22	0,00	4748,32	1689,54	-
	24.05.16 01:00	120249,78	98365,56	24070,91	0,00	24634,77	0,00	4782,59	1710,99	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -5,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **420,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" управление приборного учета Отдел [illegible] УУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 г.