Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9001.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	127,13	106,88	20,25	66,68	44,60	22,08	7,00	5,00	2,59	16,79	-	-	17,13	-	17,13	-	66,53	-	1,12			3,71
25.04.16	24,00	-	126,57	107,45	19,12	65,88	44,62	21,26	7,00	5,00	2,53	15,65	-	-	15,96	-	15,96	-	65,14	-	1,02			3,54
26.04.16	24,00	-	127,70	108,21	19,49	66,68	45,47	21,21	7,00	5,00	2,54	15,98	-	-	16,28	-	16,28	-	66,42	-	1,06			3,60
27.04.16	24,00	-	128,29	108,47	19,82	65,78	45,08	20,70	7,00	5,00	2,49	16,30	-	-	16,60	-	16,60	-	65,56	-	1,07			3,55
28.04.16	24,00	-	128,26	108,29	19,97	66,35	45,55	20,80	7,00	5,00	2,50	16,41	-	-	16,72	-	16,72	-	66,04	-	1,08			3,58
29.04.16	24,00	-	127,52	108,47	19,05	66,46	45,71	20,75	7,00	5,00	2,49	15,57	-	-	15,86	-	15,86	-	66,20	-	1,03			3,52
30.04.16	24,00	-	126,95	108,65	18,30	66,89	45,61	21,28	7,00	5,00	2,55	14,86	-	-	15,13	-	15,13	-	66,64	-	0,99			3,54
01.05.16	24,00	-	119,04	103,39	15,65	66,66	45,22	21,44	7,00	5,00	2,45	12,28	-	-	12,51	-	12,51	-	66,25	-	0,82			3,26
02.05.16	24,00	-	112,07	96,10	15,97	66,58	44,65	21,93	7,00	5,00	2,33	12,76	-	-	13,02	-	13,02	-	66,25	-	0,85			3,17
03.05.16	24,00	-	113,85	95,97	17,88	66,71	45,39	21,32	7,00	5,00	2,27	14,64	-	-	14,94	-	14,94	-	66,36	-	0,97			3,24
04.05.16	24,00	-	115,94	97,63	18,31	66,97	45,97	21,00	7,00	5,00	2,27	15,07	-	-	15,38	-	15,38	-	66,65	-	1,01			3,28
05.05.16	24,00	-	117,36	99,50	17,86	66,26	45,78	20,48	7,00	5,00	2,26	14,57	-	-	14,87	-	14,87	-	66,10	-	0,96			3,22
06.05.16	24,00	-	110,20	93,48	16,72	67,09	56,92	10,17	7,00	5,00	1,13	14,22	-	-	14,51	-	14,51	-	66,89	-	0,95			2,08
Среднее	24,00	-	121,61	103,27	18,34	66,54	46,20	20,34	7,00	5,00	2,34	15,01	-	-	15,30	-	15,30	-	66,23	-	0,99	-	-	3,33
Итого	312,00		1580,88	1342,49	238,39						30,37	195,10	0,00	0,00	198,91	0,00	198,91	0,00			12,92	0,00	0,00	43,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	29663,45	25221,73	3832,35	-	3923,07	-	917,10	-	-
	11.05.16 02:00	31634,23	26893,65	4079,63	-	4175,28	-	966,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **198,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта