Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9001.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	97,53	82,07	15,46	68,93	62,80	6,13	7,00	5,00	0,64	13,58	-	-	13,86	-	13,86	-	68,67	-	0,93			1,57
08.05.16	24,00	-	96,26	81,78	14,48	69,01	62,86	6,15	7,00	5,00	0,66	12,44	-	-	12,71	-	12,71	-	68,57	-	0,85			1,51
09.05.16	24,00	-	96,92	81,79	15,13	68,84	62,72	6,12	7,00	5,00	0,66	13,01	-	-	13,28	-	13,28	-	68,40	-	0,89			1,55
10.05.16	24,00	-	96,35	81,19	15,16	69,45	63,23	6,22	7,00	5,00	0,66	13,04	-	-	13,33	-	13,33	-	69,15	-	0,90			1,56
11.05.16	24,00	-	102,82	87,07	15,75	69,26	63,32	5,94	7,00	5,00	0,68	13,53	-	-	13,82	-	13,82	-	68,91	-	0,93			1,61
12.05.16	24,00	-	110,33	94,17	16,16	68,91	63,29	5,62	7,00	5,00	0,70	13,77	-	-	14,09	-	14,09	-	68,53	-	0,95			1,65
13.05.16	24,00	-	110,70	94,35	16,35	69,05	63,41	5,64	7,00	5,00	0,70	13,99	-	-	14,29	-	14,29	-	68,70	-	0,96			1,67
14.05.16	24,00	-	109,93	94,38	15,55	69,06	63,46	5,60	7,00	5,00	0,70	13,21	-	-	13,49	-	13,49	-	68,66	-	0,91			1,61
15.05.16	24,00	-	112,43	93,87	18,56	68,97	63,42	5,55	7,00	5,00	0,70	16,15	-	-	16,48	-	16,48	-	68,62	-	1,11			1,81
16.05.16	24,00	-	109,82	93,98	15,84	68,91	63,37	5,54	7,00	5,00	0,69	13,53	-	-	13,79	-	13,79	-	68,55	-	0,93			1,62
17.05.16	24,00	-	109,68	93,32	16,36	68,94	63,36	5,58	7,00	5,00	0,69	13,97	-	-	14,28	-	14,28	-	68,54	-	0,96			1,65
18.05.16	24,00	-	111,04	94,03	17,01	69,20	63,57	5,63	7,00	5,00	0,70	14,65	-	-	14,94	-	14,94	-	68,99	-	1,01			1,71
19.05.16	24,00	-	110,61	94,07	16,54	69,23	63,59	5,64	7,00	5,00	0,70	14,18	-	-	14,45	-	14,45	-	69,00	-	0,98			1,68
20.05.16	24,00	-	109,86	93,60	16,26	68,85	63,25	5,60	7,00	5,00	0,69	13,91	-	-	14,21	-	14,21	-	68,58	-	0,96			1,65
21.05.16	24,00	-	107,89	93,88	14,01	68,79	63,24	5,55	7,00	5,00	0,69	11,71	-	-	11,94	-	11,94	-	68,47	-	0,80			1,49
22.05.16	24,00	-	110,49	93,60	16,89	69,19	63,60	5,59	7,00	5,00	0,69	14,57	-	-	14,87	-	14,87	-	68,88	-	1,01			1,70
23.05.16	24,00	-	108,95	93,92	15,03	69,25	63,70	5,55	7,00	5,00	0,69	12,73	-	-	13,01	-	13,01	-	68,97	-	0,88			1,57
Среднее	24,00	-	106,57	90,65	15,91	69,05	63,31	5,74	7,00	5,00	0,68	13,65	-	-	13,93	-	13,93	-	68,72	-	0,94	-	-	1,62
Итого	408,00		1811,61	1541,07	270,54						11,63	231,97	0,00	0,00	236,84	0,00	236,84	0,00			15,95	0,00	0,00	27,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	31634,23	26893,65	4079,63	-	4175,28	-	966,74	-	-
	24.05.16 03:00	33061,56	28110,35	4259,80	-	4359,21	-	988,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -2,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **236,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016
«____» _____ 01 ИЮН 2016 г.