Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	89,87	76,70	13,17	68,91	61,87	7,04	7,00	5,00	0,55	13,17			12,02		12,02	-	68,61		0,90			1,45
08.05.16	24,00	-	88,42	76,91	11,51	68,97	61,90	7,07	7,00	5,00	0,55	11,51			10,37		10,37	-	68,56		0,79			1,34
09.05.16	24,00	-	89,31	76,81	12,50	68,94	61,86	7,08	7,00	5,00	0,55	12,50			11,33		11,33	-	68,62		0,86			1,41
10.05.16	24,00	-	89,57	77,17	12,40	69,38	62,28	7,10	7,00	5,00	0,56	12,40			11,29		11,29	-	68,94		0,85			1,41
11.05.16	24,00	-	91,56	79,45	12,11	69,29	62,28	7,01	7,00	5,00	0,56	12,11			10,95		10,95	-	68,92		0,83			1,40
12.05.16	24,00	-	101,82	88,43	13,39	68,92	62,45	6,47	7,00	5,00	0,58	13,39			12,17		12,17	-	68,67		0,92			1,50
13.05.16	24,00	-	100,27	88,48	11,79	69,16	62,64	6,52	7,00	5,00	0,66	10,37			10,61		10,61	-	69,03		0,74			1,40
14.05.16	24,00	-	101,47	88,46	13,01	68,91	62,48	6,43	7,00	5,00	0,65	11,63			11,89		11,89	-	68,86		0,81			1,47
15.05.16	24,00	-	101,97	88,28	13,69	69,04	62,65	6,39	7,00	5,00	0,65	12,33			12,60		12,60	-	68,89		0,86			1,51
16.05.16	24,00	-	100,85	88,29	12,56	68,91	62,54	6,37	7,00	5,00	0,65	11,24			11,49		11,49	-	68,83		0,79			1,43
17.05.16	24,00	-	99,67	87,84	11,83	69,00	62,56	6,44	7,00	5,00	0,65	10,60			10,83		10,83	-	68,89		0,74			1,39
18.05.16	24,00	-	102,12	88,21	13,91	69,23	62,77	6,46	7,00	5,00	0,66	12,50			12,77		12,77	-	69,20		0,87			1,54
19.05.16	24,00	-	100,79	88,49	12,30	69,26	62,82	6,44	7,00	5,00	0,66	10,96			11,23		11,23	-	69,13		0,77			1,43
20.05.16	24,00	-	100,21	87,93	12,28	68,74	62,34	6,40	7,00	5,00	0,64	10,95			11,22		11,22	-	68,70		0,77			1,41
21.05.16	24,00	-	100,73	88,02	12,71	68,90	62,50	6,40	7,00	5,00	0,65	11,50			11,72		11,72	-	68,85		0,80			1,44
22.05.16	24,00	-	101,30	88,30	13,00	69,02	62,61	6,41	7,00	5,00	0,65	11,75			11,98		11,98	-	69,09		0,82			1,47
23.05.16	24,00	-	99,58	87,90	11,68	69,25	62,85	6,40	7,00	5,00	0,64	10,52			10,76		10,76	-	69,21		0,73			1,38
Среднее	24,00	-	97,62	85,04	12,58	69,05	62,44	6,61	7,00	5,00	0,62	11,73	-	-	11,48	-	11,48	-	68,88	-	0,82	-	-	1,43
Итого	408,00		1659,51	1445,67	213,84						10,51	199,43	0,00	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00			13,86	0,00	0,00	24,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	28855,06	24994,14	3432,14	0,00	3651,26	0,00	889,96	-	-
	24.05.16 03:00	30162,45	26136,79	3562,27	0,00	3801,93	0,00	908,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **195,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016
«_____» _____ г.