Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | - | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		144,24	117,61	26,63	65,88	37,26	28,61	5,00	4,00	3,42	25,94	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	-	65,72	0,00	1,70			5,12
25.04.16	24,00		143,92	117,97	25,95	65,27	37,50	27,78	5,00	4,00	3,33	25,26	0,00	0,00	25,75	0,00	25,75	-	64,81	0,00	1,64			4,97
26.04.16	24,00		141,52	119,37	22,15	66,05	38,28	27,76	5,00	4,00	3,37	21,53	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	65,59	0,00	1,41			4,78
27.04.16	24,00		143,50	119,69	23,81	64,98	38,21	26,76	5,00	4,00	3,25	23,14	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59	-	64,70	0,00	1,50			4,75
28.04.16	24,00		143,85	119,30	24,55	65,41	38,22	27,19	5,00	4,00	3,30	23,84	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	-	65,04	0,00	1,55			4,85
29.04.16	24,00		144,19	119,44	24,75	65,70	38,36	27,34	5,00	4,00	3,32	24,05	0,00	0,00	24,52	0,00	24,52	-	65,33	0,00	1,57			4,89
30.04.16	24,00		145,95	119,42	26,52	65,86	38,32	27,54	5,00	4,00	3,34	25,81	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32	-	65,63	0,00	1,69			5,04
01.05.16	24,00		137,95	116,89	21,06	66,04	38,47	27,58	5,00	4,00	3,28	20,42	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	65,60	0,00	1,34			4,62
02.05.16	24,00		125,68	106,25	19,44	65,52	37,69	27,83	5,00	4,00	3,00	18,89	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	65,14	0,00	1,23			4,23
03.05.16	24,00		128,22	106,18	22,04	65,96	38,39	27,56	5,00	4,00	2,97	21,47	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	65,56	0,00	1,41			4,38
04.05.16	24,00		129,57	108,10	21,47	66,42	38,98	27,45	5,00	4,00	3,02	20,91	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	65,94	0,00	1,38			4,39
05.05.16	24,00		131,53	110,71	20,81	65,15	38,90	26,25	5,00	4,00	2,95	20,22	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	64,88	0,00	1,31			4,26
06.05.16	24,00		130,83	109,06	21,77	65,66	48,33	17,34	5,00	4,00	1,93	21,27	0,00	0,00	21,69	0,00	21,69	-	65,46	0,00	1,39			3,33
Среднее	24,00	-	137,77	114,61	23,15	65,68	38,99	26,69	5,00	4,00	3,11	22,52	-	-	22,97	-	22,97	-	65,34	-	1,47	-	-	4,59
Итого	312,00		1790,95	1489,99	300,96						40,49	292,75	0,00	0,00	298,55	0,00	298,55	0,00			19,13	0,00	0,00	59,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 11:00	120387,46	98882,89	21379,42	0,00	21865,45	0,00	4482,61	1494,62	-
	11.05.16 01:00	122571,87	100694,47	21742,89	0,00	22236,23	0,00	4548,74	1518,54	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -2,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **298,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Ф-л "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.