Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00		114,80	94,07	20,72	67,77	59,15	8,62	5,00	4,00	0,85	20,36	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	67,37	0,00	1,37			2,22
08.05.16	24,00		112,00	94,63	17,38	67,87	59,24	8,64	5,00	4,00	0,85	17,09	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	-	67,39	0,00	1,15			2,00
09.05.16	24,00		115,08	93,97	21,10	67,89	59,20	8,69	5,00	4,00	0,85	20,72	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	67,43	0,00	1,40			2,25
10.05.16	24,00		114,72	94,89	19,83	68,21	59,54	8,66	5,00	4,00	0,86	19,46	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	-	67,85	0,00	1,32			2,18
11.05.16	24,00		115,95	96,28	19,67	68,22	59,46	8,76	5,00	4,00	0,88	19,29	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	67,68	0,00	1,31			2,19
12.05.16	24,00		129,17	108,46	20,71	67,90	63,45	4,45	5,00	4,00	0,52	20,35	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	-	67,36	0,00	1,37			1,89
13.05.16	24,00		128,93	108,28	20,65	68,09	67,49	0,60	5,00	4,00	0,10	20,28	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	67,59	0,00	1,37			1,47
14.05.16	24,00		130,13	108,19	21,94	67,84	67,25	0,59	5,00	4,00	0,10	21,59	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	67,41	0,00	1,46			1,55
15.05.16	24,00		134,10	107,95	26,15	68,09	67,53	0,56	5,00	4,00	0,10	25,75	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30	-	67,67	0,00	1,74			1,84
16.05.16	24,00	*	127,99	106,25	21,74	67,89	67,34	0,56	5,00	4,00	0,09	21,42	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	-	67,43	0,00	1,44			1,54
17.05.16	24,00		130,07	107,32	22,75	68,00	67,46	0,54	5,00	4,00	0,09	22,39	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	67,56	0,00	1,51			1,61
18.05.16	24,00		129,57	107,66	21,91	68,17	67,55	0,62	5,00	4,00	0,10	21,55	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	67,79	0,00	1,46			1,56
19.05.16	24,00		129,31	108,37	20,93	68,28	67,69	0,60	5,00	4,00	0,10	20,56	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-	67,82	0,00	1,39			1,50
20.05.16	24,00		129,20	107,26	21,95	67,72	67,13	0,59	5,00	4,00	0,10	21,61	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	67,35	0,00	1,46			1,55
21.05.16	24,00		128,54	107,68	20,86	67,93	67,34	0,58	5,00	4,00	0,10	20,53	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	67,48	0,00	1,39			1,48
22.05.16	24,00		129,67	107,92	21,75	67,96	67,37	0,59	5,00	4,00	0,10	21,39	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	67,69	0,00	1,45			1,54
23.05.16	24,00		129,66	107,35	22,31	68,29	67,72	0,57	5,00	4,00	0,09	21,96	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	67,96	0,00	1,49			1,59
Среднее	24,00	-	125,23	103,91	21,32	68,01	64,82	3,19	5,00	4,00	0,35	20,96	-	-	21,40	-	21,40	-	67,58	-	1,42	-	-	1,76
Итого	408,00		2128,88	1766,53	362,36						5,89	356,29	0,00	0,00	363,81	0,00	363,81	0,00			24,08	0,00	0,00	29,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 01:00	122571,87	100694,47	21742,89	0,00	22236,23	0,00	4548,74	1518,54	-
	24.05.16 01:00	124249,91	102088,40	22022,33	0,00	22521,57	0,00	4670,09	1537,53	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **363,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.