Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	97,98	72,34	25,64	66,29	42,14	24,15	7,00	5,00	2,37	37,89	12,85	25,04	38,66	13,05	25,61	-	66,24	46,50	1,08			3,45
25.04.16	24,00	-	89,24	73,36	15,88	65,44	41,76	23,68	7,00	5,00	2,12	28,28	13,17	15,11	28,83	13,25	15,58	-	65,19	43,21	0,66			2,78
26.04.16	24,00	-	90,54	73,81	16,73	66,49	42,59	23,90	7,00	5,00	2,16	29,21	13,18	16,03	29,77	13,35	16,42	-	66,38	44,16	0,71			2,88
27.04.16	24,00	-	89,57	74,09	15,48	65,36	42,35	23,01	7,00	5,00	2,06	27,93	13,26	14,67	28,49	13,40	15,09	-	65,33	43,74	0,66			2,72
28.04.16	24,00	-	91,78	73,79	17,99	65,89	42,65	23,24	7,00	5,00	2,13	30,45	13,21	17,24	31,07	13,35	17,72	-	65,87	44,59	0,77			2,90
29.04.16	24,00	-	90,46	74,02	16,44	66,11	42,55	23,56	7,00	5,00	2,13	28,90	13,27	15,63	29,48	13,40	16,08	-	66,08	44,41	0,70			2,83
30.04.16	24,00	-	90,74	74,05	16,69	66,37	42,50	23,87	7,00	5,00	2,16	29,13	13,24	15,89	29,74	13,42	16,32	-	66,33	44,28	0,71			2,87
01.05.16	24,00	-	85,12	71,81	13,31	66,32	42,29	24,03	7,00	5,00	2,04	25,43	12,92	12,51	25,94	12,99	12,95	-	66,23	43,12	0,57			2,61
02.05.16	24,00	-	78,85	65,69	13,16	66,05	41,42	24,63	7,00	5,00	1,94	24,31	11,83	12,48	24,79	11,83	12,96	-	65,98	42,24	0,55			2,49
03.05.16	24,00	-	80,47	65,67	14,80	66,31	42,15	24,16	7,00	5,00	1,94	25,94	11,83	14,11	26,47	11,83	14,64	-	66,22	43,23	0,63			2,57
04.05.16	24,00	-	82,46	66,75	15,71	66,73	42,62	24,11	7,00	5,00	1,99	27,00	12,03	14,97	27,56	12,05	15,51	-	66,53	44,16	0,67			2,66
05.05.16	24,00	-	80,89	68,31	12,58	65,72	42,29	23,43	7,00	5,00	1,89	24,11	12,31	11,80	24,60	12,33	12,27	-	65,73	43,39	0,54			2,43
06.05.16	24,00	-	78,95	65,79	13,16	66,26	53,39	12,87	7,00	5,00	1,01	24,32	11,82	12,50	24,81	11,87	12,94	-	66,24	43,55	0,72			1,72
Среднее	24,00	-	86,70	70,73	15,97	66,10	43,13	22,97	7,00	5,00	2,00	27,92	12,69	15,23	28,48	12,78	15,70	-	66,03	43,89	0,69	-	-	2,69
Итого	312,00		1127,05	919,48	207,57						25,95	362,90	164,92	197,98	370,21	166,12	204,09	0,00			8,96	0,00	0,00	34,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 11:00	28350,90	24691,41	14839,15	11386,28	15176,80	12154,28	761,48		-
	11.05.16 03:00	29718,59	25811,77	15275,91	11587,35	15622,45	12356,45	799,58		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **204,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.