Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9007.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 95-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	69,22	56,67	12,55	68,37	63,40	4,97	7,00	5,00	0,35	22,21	10,18	12,03	22,67	10,18	12,49	-	68,25	42,15	0,80			1,14
08.05.16	24,00	-	69,54	56,77	12,77	68,44	63,50	4,94	7,00	5,00	0,34	22,41	10,19	12,22	22,89	10,19	12,70	-	68,30	42,43	0,81			1,16
09.05.16	24,00	-	68,69	56,74	11,95	68,40	63,33	5,07	7,00	5,00	0,35	21,57	10,19	11,38	22,01	10,19	11,82	-	68,26	41,62	0,76			1,11
10.05.16	24,00	-	69,99	56,84	13,15	68,84	63,86	4,98	7,00	5,00	0,35	22,76	10,21	12,55	23,25	10,21	13,04	-	68,74	42,64	0,84			1,19
11.05.16	24,00	-	70,47	58,74	11,73	68,75	63,67	5,08	7,00	5,00	0,36	21,65	10,57	11,08	22,09	10,57	11,52	-	68,61	41,87	0,75			1,11
12.05.16	24,00	-	78,41	65,31	13,10	68,43	63,55	4,88	7,00	5,00	0,38	24,08	11,77	12,31	24,62	11,77	12,85	-	68,31	42,59	0,83			1,22
13.05.16	24,00	-	79,47	65,21	14,26	68,69	63,87	4,82	7,00	5,00	0,38	25,22	11,76	13,46	25,74	11,76	13,98	-	68,59	43,22	0,91			1,30
14.05.16	24,00	-	77,85	65,30	12,55	68,42	63,52	4,90	7,00	5,00	0,38	23,51	11,78	11,73	24,04	11,78	12,26	-	68,32	42,41	0,80			1,18
15.05.16	24,00	-	80,80	64,92	15,88	68,58	63,95	4,63	7,00	5,00	0,37	26,82	11,69	15,13	27,38	11,69	15,69	-	68,46	44,05	1,02			1,39
16.05.16	24,00	-	79,61	64,95	14,66	68,44	63,81	4,63	7,00	5,00	0,37	25,55	11,68	13,87	26,09	11,70	14,39	-	68,34	43,95	0,94			1,31
17.05.16	24,00	-	77,33	64,68	12,65	68,51	63,76	4,75	7,00	5,00	0,37	23,51	11,66	11,85	24,01	11,66	12,35	-	68,36	43,23	0,81			1,18
18.05.16	24,00	-	78,93	64,99	13,94	68,75	64,04	4,71	7,00	5,00	0,37	24,86	11,68	13,18	25,39	11,70	13,69	-	68,67	43,79	0,89			1,27
19.05.16	24,00	-	78,18	65,16	13,02	68,79	64,00	4,79	7,00	5,00	0,38	23,96	11,74	12,22	24,48	11,74	12,74	-	68,71	43,38	0,83			1,21
20.05.16	24,00	-	77,33	64,78	12,55	68,27	63,42	4,85	7,00	5,00	0,38	23,38	11,66	11,72	23,88	11,66	12,22	-	68,20	42,67	0,79			1,18
21.05.16	24,00	-	77,30	64,89	12,41	68,43	63,55	4,88	7,00	5,00	0,38	23,27	11,68	11,59	23,77	11,68	12,09	-	68,34	42,52	0,79			1,17
22.05.16	24,00	-	80,55	64,85	15,70	68,57	63,88	4,69	7,00	5,00	0,38	26,57	11,64	14,93	27,13	11,65	15,48	-	68,50	43,78	1,01			1,38
23.05.16	24,00	-	76,56	64,79	11,77	68,78	63,91	4,87	7,00	5,00	0,37	22,63	11,66	10,97	23,08	11,66	11,42	-	68,71	42,99	0,76			1,13
Среднее	24,00	-	75,90	62,68	13,21	68,56	63,71	4,85	7,00	5,00	0,37	23,76	11,28	12,48	24,27	11,28	12,98	-	68,45	42,90	0,84	-	-	1,21
Итого	408,00		1290,23	1065,59	224,64						6,27	403,96	191,74	212,22	412,52	191,79	220,73	0,00			14,33	0,00	0,00	20,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	29718,59	25811,77	15275,91	11587,35	15622,45	12356,45	799,58	-	-
	24.05.16 03:00	30732,63	26651,48	15591,24	11738,52	15944,48	12507,67	815,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **220,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 печать энергосбыта
«_____» _____ г.