Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9006.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 97-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	103,80	82,47	21,33	66,53	40,45	26,08	7,00	5,00	2,27	19,61	-	-	20,00	-	20,00	-	66,33	-	1,30			3,57
25.04.16	24,00	-	102,09	83,48	18,61	65,72	40,76	24,96	7,00	5,00	2,20	17,00	-	-	17,34	-	17,34	-	65,06	-	1,11			3,31
26.04.16	24,00	-	103,67	84,07	19,60	66,76	41,55	25,21	7,00	5,00	2,24	17,89	-	-	18,25	-	18,25	-	66,42	-	1,19			3,43
27.04.16	24,00	-	101,39	84,50	16,89	65,61	41,21	24,40	7,00	5,00	2,17	15,22	-	-	15,49	-	15,49	-	65,37	-	1,00			3,17
28.04.16	24,00	-	103,23	84,08	19,15	66,13	41,48	24,65	7,00	5,00	2,19	17,46	-	-	17,81	-	17,81	-	65,88	-	1,15			3,34
29.04.16	24,00	-	101,69	84,45	17,24	66,37	41,45	24,92	7,00	5,00	2,22	15,65	-	-	15,96	-	15,96	-	66,12	-	1,03			3,25
30.04.16	24,00	-	103,71	84,21	19,50	66,64	41,47	25,17	7,00	5,00	2,23	17,97	-	-	18,32	-	18,32	-	66,43	-	1,19			3,42
01.05.16	24,00	-	98,22	81,71	16,51	66,60	41,39	25,21	7,00	5,00	2,16	15,06	-	-	15,35	-	15,35	-	66,19	-	1,00			3,16
02.05.16	24,00	-	90,29	74,88	15,41	66,34	40,49	25,85	7,00	5,00	2,02	14,19	-	-	14,49	-	14,49	-	66,07	-	0,94			2,96
03.05.16	24,00	-	92,54	74,41	18,13	66,61	41,10	25,51	7,00	5,00	1,99	16,89	-	-	17,20	-	17,20	-	66,26	-	1,12			3,11
04.05.16	24,00	-	93,05	76,04	17,01	67,02	41,70	25,32	7,00	5,00	2,03	15,65	-	-	15,98	-	15,98	-	66,43	-	1,04			3,07
05.05.16	24,00	-	94,02	77,79	16,23	66,00	41,66	24,34	7,00	5,00	1,99	14,84	-	-	15,12	-	15,12	-	65,85	-	0,98			2,97
06.05.16	24,00	-	90,73	75,54	15,19	66,57	51,52	15,05	7,00	5,00	1,23	13,88	-	-	14,15	-	14,15	-	66,49	-	0,92			2,15
Среднее	24,00	-	98,34	80,59	17,75	66,38	42,02	24,36	7,00	5,00	2,07	16,25	-	-	16,57	-	16,57	-	66,07	-	1,07	-	-	3,15
Итого	312,00		1278,43	1047,63	230,80						26,95	211,31	0,00	0,00	215,46	0,00	215,46	0,00			13,96	0,00	0,00	40,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	22421,14	18213,36	4212,93	-	4313,32	-	843,28	-	-
	11.05.16 03:00	24019,81	19520,65	4480,08	-	4585,80	-	890,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **215,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.