Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9006.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 97-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	79,71	65,35	14,36	68,71	60,54	8,17	7,00	5,00	0,63	13,14	-	-	13,42	-	13,42	-	68,34	-	0,90			1,53
08.05.16	24,00	-	80,60	65,49	15,11	68,78	60,57	8,21	7,00	5,00	0,63	13,90	-	-	14,21	-	14,21	-	68,37	-	0,95			1,58
09.05.16	24,00	-	81,50	65,23	16,27	68,75	60,49	8,26	7,00	5,00	0,63	15,10	-	-	15,42	-	15,42	-	68,35	-	1,03			1,66
10.05.16	24,00	-	81,10	65,51	15,59	69,20	60,97	8,23	7,00	5,00	0,63	14,39	-	-	14,68	-	14,68	-	68,91	-	0,99			1,62
11.05.16	24,00	-	83,19	67,76	15,43	69,11	60,99	8,12	7,00	5,00	0,65	14,19	-	-	14,50	-	14,50	-	68,74	-	0,97			1,62
12.05.16	24,00	-	92,53	75,17	17,36	68,77	65,41	3,36	7,00	5,00	0,37	15,84	-	-	16,16	-	16,16	-	68,42	-	1,09			1,45
13.05.16	24,00	-	90,98	75,23	15,75	69,00	68,69	0,31	7,00	5,00	0,14	14,13	-	-	14,43	-	14,43	-	68,61	-	0,97			1,11
14.05.16	24,00	-	91,84	75,10	16,74	68,77	68,44	0,33	7,00	5,00	0,14	15,13	-	-	15,44	-	15,44	-	68,46	-	1,04			1,18
15.05.16	24,00	-	93,36	74,65	18,71	68,90	68,59	0,31	7,00	5,00	0,14	17,11	-	-	17,48	-	17,48	-	68,54	-	1,17			1,32
16.05.16	24,00	-	92,97	74,76	18,21	68,75	68,44	0,31	7,00	5,00	0,14	16,66	-	-	17,00	-	17,00	-	68,38	-	1,14			1,28
17.05.16	24,00	-	91,65	74,31	17,34	68,84	68,53	0,31	7,00	5,00	0,14	15,80	-	-	16,12	-	16,12	-	68,39	-	1,08			1,22
18.05.16	24,00	-	92,05	74,70	17,35	69,11	68,75	0,36	7,00	5,00	0,14	15,82	-	-	16,14	-	16,14	-	68,90	-	1,09			1,23
19.05.16	24,00	-	91,76	74,93	16,83	69,11	68,79	0,32	7,00	5,00	0,14	15,35	-	-	15,66	-	15,66	-	68,73	-	1,05			1,19
20.05.16	24,00	-	89,75	74,57	15,18	68,60	68,25	0,35	7,00	5,00	0,13	13,72	-	-	14,00	-	14,00	-	68,34	-	0,94			1,07
21.05.16	24,00	-	92,37	74,50	17,87	68,75	68,42	0,33	7,00	5,00	0,14	16,34	-	-	16,68	-	16,68	-	68,45	-	1,12			1,26
22.05.16	24,00	-	92,65	74,53	18,12	68,88	68,54	0,34	7,00	5,00	0,14	16,61	-	-	16,95	-	16,95	-	68,64	-	1,14			1,28
23.05.16	24,00	-	92,20	74,32	17,88	69,12	68,77	0,35	7,00	5,00	0,14	16,34	-	-	16,69	-	16,69	-	68,87	-	1,13			1,27
Среднее	24,00	-	88,84	72,12	16,71	68,89	66,07	2,82	7,00	5,00	0,30	15,27	-	-	15,59	-	15,59	-	68,56	-	1,05	-	-	1,34
Итого	408,00		1510,21	1226,11	284,10						5,05	259,57	0,00	0,00	264,98	0,00	264,98	0,00			17,80	0,00	0,00	22,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	24019,81	19520,65	4480,08	-	4585,80	-	890,39	-	-
	24.05.16 03:00	25208,50	20486,46	4683,16	-	4793,10	-	906,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -3,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **264,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.