Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9005.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 99 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.16 | 24,00 | - | 122,33 | 104,19 | 18,14 | 66,20 | 43,86 | 22,34 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 18,14 | - | - | 19,66 | - | 19,66 | - | 66,44 | - | 1,21 | | | 3,53 |
| 25.04.16 | 24,00 | - | 120,42 | 105,81 | 14,61 | 65,46 | 44,02 | 21,44 | 7,00 | 5,00 | 2,27 | 14,61 | - | - | 16,05 | - | 16,05 | - | 65,24 | - | 0,95 | | | 3,23 |
| 26.04.16 | 24,00 | - | 121,98 | 106,54 | 15,44 | 66,41 | 44,85 | 21,56 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 15,44 | - | - | 16,93 | - | 16,93 | - | 66,34 | - | 1,02 | | | 3,33 |
| 27.04.16 | 24,00 | - | 122,00 | 106,93 | 15,07 | 65,28 | 44,43 | 20,85 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 15,07 | - | - | 16,49 | - | 16,49 | - | 65,44 | - | 0,99 | | | 3,21 |
| 28.04.16 | 24,00 | - | 121,91 | 106,21 | 15,70 | 65,77 | 44,80 | 20,97 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 15,70 | - | - | 17,11 | - | 17,11 | - | 65,77 | - | 1,03 | | | 3,26 |
| 29.04.16 | 24,00 | - | 121,02 | 106,86 | 14,16 | 66,02 | 44,71 | 21,31 | 7,00 | 5,00 | 2,28 | 14,16 | - | - | 15,60 | - | 15,60 | - | 66,07 | - | 0,94 | | | 3,22 |
| 30.04.16 | 24,00 | - | 122,99 | 106,41 | 16,58 | 66,28 | 44,70 | 21,58 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 16,58 | - | - | 18,10 | - | 18,10 | - | 66,45 | - | 1,10 | | | 3,40 |
| 01.05.16 | 24,00 | - | 118,61 | 103,27 | 15,34 | 66,26 | 44,68 | 21,58 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 15,34 | - | - | 16,76 | - | 16,76 | - | 66,19 | - | 1,02 | | | 3,25 |
| 02.05.16 | 24,00 | - | 109,38 | 94,32 | 15,06 | 65,97 | 43,60 | 22,37 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 15,06 | - | - | 16,36 | - | 16,36 | - | 66,05 | - | 0,99 | | | 3,11 |
| 03.05.16 | 24,00 | - | 109,21 | 93,85 | 15,36 | 66,25 | 44,08 | 22,17 | 7,00 | 5,00 | 2,08 | 15,36 | - | - | 16,72 | - | 16,72 | - | 66,27 | - | 1,02 | | | 3,10 |
| 04.05.16 | 24,00 | - | 110,72 | 96,09 | 14,63 | 66,72 | 44,72 | 22,00 | 7,00 | 5,00 | 2,12 | 14,63 | - | - | 15,97 | - | 15,97 | - | 66,66 | - | 0,98 | | | 3,09 |
| 05.05.16 | 24,00 | - | 113,18 | 98,20 | 14,98 | 65,63 | 44,46 | 21,17 | 7,00 | 5,00 | 2,08 | 14,98 | - | - | 16,29 | - | 16,29 | - | 65,85 | - | 0,99 | | | 3,06 |
| 06.05.16 | 24,00 | - | 108,85 | 95,38 | 13,47 | 66,16 | 54,10 | 12,06 | 7,00 | 5,00 | 1,16 | 13,47 | - | - | 14,33 | - | 14,33 | - | 66,37 | - | 0,89 | | | 2,05 |
| Среднее | 24,00 | - | 117,12 | 101,85 | 15,27 | 66,03 | 45,15 | 20,88 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 15,27 | - | - | 16,64 | - | 16,64 | - | 66,09 | - | 1,01 | - | - | 3,14 |
| Итого | 312,00 | | 1522,60 | 1324,06 | 198,54 | | | | | | 27,71 | 198,54 | 0,00 | 0,00 | 216,37 | 0,00 | 216,37 | 0,00 | | | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 40,83 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.05.15 05:00 | 17028,92 | 14733,00 | 2032,65 | - | 2084,23 | - | 587,12 | - | - |
| | 06.05.15 05:00 | 17028,92 | 14733,00 | 2032,65 | - | 2084,23 | - | 587,12 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **216,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 «____» _____ г.
печать энергосбыта