Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9005.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 99 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	96,49	82,07	14,42	68,32	63,45	4,87	7,00	5,00	0,40	14,42	-	-	14,97	-	14,97	-	68,33	-	0,99			1,39
08.05.16	24,00	-	96,65	82,36	14,29	68,38	63,49	4,89	7,00	5,00	0,41	14,29	-	-	14,81	-	14,81	-	68,36	-	0,98			1,38
09.05.16	24,00	-	95,93	82,11	13,82	68,36	63,55	4,81	7,00	5,00	0,40	13,82	-	-	14,33	-	14,33	-	68,26	-	0,94			1,34
10.05.16	24,00	-	97,05	82,35	14,70	68,79	63,99	4,80	7,00	5,00	0,40	14,70	-	-	15,22	-	15,22	-	68,90	-	1,01			1,41
11.05.16	24,00	-	99,40	85,03	14,37	68,72	64,00	4,72	7,00	5,00	0,41	14,37	-	-	14,93	-	14,93	-	68,71	-	0,99			1,39
12.05.16	24,00	-	109,76	94,83	14,93	68,39	66,37	2,02	7,00	5,00	0,19	14,93	-	-	15,30	-	15,30	-	68,39	-	1,02			1,22
13.05.16	24,00	-	109,40	94,98	14,42	68,62	68,46	0,16	7,00	5,00	0,00	14,42	-	-	14,70	-	14,70	-	68,63	-	0,99			0,99
14.05.16	24,00	-	110,08	94,83	15,25	68,37	68,21	0,16	7,00	5,00	0,00	15,25	-	-	15,58	-	15,58	-	68,43	-	1,04			1,04
15.05.16	24,00	-	109,55	94,41	15,14	68,52	68,38	0,14	7,00	5,00	0,00	15,14	-	-	15,48	-	15,48	-	68,47	-	1,04			1,04
16.05.16	24,00	-	108,71	94,67	14,04	68,38	68,23	0,15	7,00	5,00	0,00	14,04	-	-	14,34	-	14,34	-	68,33	-	0,96			0,96
17.05.16	24,00	-	108,76	93,92	14,84	68,47	68,32	0,15	7,00	5,00	0,00	14,84	-	-	15,17	-	15,17	-	68,43	-	1,02			1,02
18.05.16	24,00	-	109,21	94,43	14,78	68,70	68,53	0,17	7,00	5,00	0,00	14,78	-	-	15,13	-	15,13	-	68,80	-	1,02			1,02
19.05.16	24,00	-	108,98	94,82	14,16	68,73	68,57	0,16	7,00	5,00	0,00	14,16	-	-	14,49	-	14,49	-	68,75	-	0,97			0,97
20.05.16	24,00	-	108,26	94,25	14,01	68,21	68,04	0,17	7,00	5,00	0,00	14,01	-	-	14,32	-	14,32	-	68,37	-	0,96			0,96
21.05.16	24,00	-	108,85	94,34	14,51	68,37	68,21	0,16	7,00	5,00	0,00	14,51	-	-	14,85	-	14,85	-	68,40	-	0,99			0,99
22.05.16	24,00	-	109,57	94,29	15,28	68,47	68,31	0,16	7,00	5,00	0,00	15,28	-	-	15,61	-	15,61	-	68,55	-	1,05			1,05
23.05.16	24,00		108,89	94,29	14,60	68,35	68,19	0,16	7,00	5,00	0,02	14,60	-	-	14,93	-	14,93	-	68,44	-	1,00	-	-	1,00
Среднее	24,00	-	105,62	91,06	14,56	68,48	66,84	1,64	7,00	5,00	0,13	14,56	-	-	14,95	-	14,95	-	68,50	-	1,00	-	-	1,13
Итого	408,00		1795,54	1547,98	247,56						2,23	247,56	0,00	0,00	254,16	0,00	254,16	0,00			16,96	0,00	0,00	19,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-	-
	06.05.15 05:00	17028,92	14733,00	2032,65	-	2084,23	-	587,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -3,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **254,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
лицо, ответственное за учет потребителя
/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.