Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,75

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	136,35	136,35	0,00	62,68	43,26	19,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
25.04.16	24,00	-	137,03	137,03	0,00	62,40	43,37	19,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
26.04.16	24,00	-	138,90	138,90	0,00	63,37	44,46	18,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
27.04.16	24,00	-	138,34	138,34	0,00	62,34	44,04	18,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
28.04.16	24,00	-	139,08	139,08	0,00	62,27	44,43	17,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
29.04.16	24,00	-	139,29	139,29	0,00	62,35	44,51	17,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
30.04.16	24,00	-	139,12	139,12	0,00	61,77	44,15	17,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
01.05.16	24,00	-	133,27	133,27	0,00	62,12	43,90	18,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
02.05.16	24,00	-	122,12	122,12	0,00	62,49	43,41	19,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
03.05.16	24,00	-	122,71	122,71	0,00	62,32	43,79	18,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
04.05.16	24,00	-	124,86	124,86	0,00	61,18	43,83	17,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
05.05.16	24,00	-	126,67	126,67	0,00	62,80	45,02	17,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
06.05.16	24,00	-	72,85	72,85	0,00	59,37	43,76	15,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,46	23,75	0,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,88	22,32	0,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,12	21,66	0,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,50	21,12	0,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	98,27	98,27	-	52,85	38,87	13,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
Итого	408,00		1670,59	1670,59	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	30,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.04.16 04:00	60179,13	60185,91	-	-	-	-	1495,40	-	-
11.05.16 04:00	61827,17	61833,95	-	-	-	-	1525,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016

печать энергосбыта

«____» 26 МАЙ 2016 г.