Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	77,75	76,55	1,20	63,52	39,12	24,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
25.04.16	24,00	-	78,14	77,01	1,13	63,35	39,46	23,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
26.04.16	24,00	-	79,10	77,75	1,35	64,18	40,48	23,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
27.04.16	24,00	-	78,83	77,54	1,29	63,25	40,25	23,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
28.04.16	24,00	-	79,48	77,99	1,49	63,06	40,62	22,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
29.04.16	24,00	-	79,63	78,23	1,40	63,02	40,40	22,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
30.04.16	24,00	-	79,64	78,23	1,41	62,45	40,22	22,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
01.05.16	24,00	-	75,88	74,41	1,47	62,83	40,17	22,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
02.05.16	24,00	-	69,94	68,67	1,27	63,24	39,91	23,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
03.05.16	24,00	-	70,33	69,09	1,24	62,93	40,75	22,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
04.05.16	24,00	-	71,56	70,42	1,14	61,75	41,70	20,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
05.05.16	24,00	-	72,66	71,46	1,20	63,22	42,74	20,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
06.05.16	24,00	-	37,23	36,69	0,54	59,66	41,20	18,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,71
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	27,33	27,02	0,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,58	25,20	0,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,89	24,51	0,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,40	24,02	0,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	55,89	54,94	0,95	54,04	36,93	17,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
Итого	408,00		950,17	934,04	16,13						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	15681,10	15348,29	-	-	-	-	450,54	-	-
	11.05.16 03:00	16621,63	16272,83	-	-	-	-	472,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 МАЙ 2016 г.
печать энергосбыта