Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	0,00		152,83	133,66	19,17	63,53	41,11	22,42	6,10	4,00	3,14	16,99	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	63,52	0,00	1,08			4,22
25.04.16	0,00		151,85	133,93	17,92	63,14	41,23	21,92	6,10	4,00	3,07	15,90	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	-	62,98	0,00	1,00			4,07
26.04.16	0,00		150,68	134,59	16,09	64,14	42,09	22,05	6,10	4,00	3,11	13,94	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20	-	63,99	0,00	0,89			4,01
27.04.16	0,00		152,72	134,01	18,71	63,07	41,73	21,34	6,10	4,00	3,00	16,64	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	-	62,94	0,00	1,05			4,04
28.04.16	0,00		154,07	134,40	19,66	62,99	41,71	21,28	6,10	4,00	3,00	17,55	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	63,04	0,00	1,11			4,10
29.04.16	0,00		153,24	134,34	18,90	63,12	41,83	21,29	6,10	4,00	2,99	16,93	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	62,89	0,00	1,06			4,06
30.04.16	0,00		152,93	134,53	18,41	62,55	41,57	20,98	6,10	4,00	2,95	16,46	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76	-	62,54	0,00	1,03			3,98
01.05.16	0,00		145,73	129,48	16,26	62,89	41,62	21,28	6,10	4,00	2,89	14,25	0,00	0,00	14,51	0,00	14,51	-	62,89	0,00	0,90			3,78
02.05.16	0,00		134,44	118,06	16,38	63,37	41,22	22,15	6,10	4,00	2,74	14,53	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	-	63,12	0,00	0,92			3,66
03.05.16	0,00		135,00	118,09	16,91	63,09	41,54	21,56	6,10	4,00	2,67	15,08	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	62,76	0,00	0,95			3,62
04.05.16	0,00		141,79	123,68	18,11	61,88	46,17	15,71	6,10	4,00	2,06	16,39	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	-	61,82	0,00	1,01			3,07
05.05.16	0,00		157,34	139,50	17,84	63,44	63,11	0,33	6,10	4,00	0,16	16,16	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	63,64	0,00	1,03			1,18
06.05.16	0,00		120,50	103,60	16,90	61,82	61,46	0,36	6,10	4,00	0,13	15,52	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	-	61,77	0,00	0,96			1,09
Среднее	-	-	146,39	128,60	17,79	63,00	45,11	17,90	6,10	4,00	2,45	15,87	-	-	16,17	-	16,17	-	62,91	-	1,00	-	-	3,45
Итого	0,00		1903,12	1671,85	231,26						31,91	206,34	0,00	0,00	210,15	0,00	210,15	0,00			12,98	0,00	0,00	44,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	31.03.16 15:00	90894,18	82565,47	15551,23	0,00	15853,29	0,00	5742,43	995,96	-
	31.03.16 15:00	90894,18	82565,47	15551,23	0,00	15853,29	0,00	5742,43	995,96	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °С = -1,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **210,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.