Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		169,83	146,98	22,85	64,36	43,77	20,59	6,10	4,00	3,05	22,53	0,00	0,00	22,97	0,00	22,97	-	64,55	0,00	1,45			4,50
25.04.16	24,00		165,29	148,48	16,80	63,98	44,04	19,94	6,10	4,00	2,97	16,83	0,00	0,00	17,15	0,00	17,15	-	63,84	0,00	1,07			4,04
26.04.16	24,00		166,00	148,38	17,62	65,00	45,00	19,99	6,10	4,00	2,98	17,50	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	64,97	0,00	1,14			4,12
27.04.16	24,00		165,57	148,60	16,97	63,91	44,70	19,21	6,10	4,00	2,87	16,83	0,00	0,00	17,15	0,00	17,15	-	63,88	0,00	1,08			3,95
28.04.16	24,00		166,85	148,76	18,09	63,85	44,89	18,96	6,10	4,00	2,83	17,94	0,00	0,00	18,28	0,00	18,28	-	63,91	0,00	1,15			3,98
29.04.16	24,00		166,52	148,74	17,78	63,93	44,95	18,98	6,10	4,00	2,83	17,80	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	-	63,69	0,00	1,13			3,97
30.04.16	24,00		167,59	148,46	19,13	63,36	44,65	18,71	6,10	4,00	2,78	19,14	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	-	63,52	0,00	1,22			4,00
01.05.16	24,00		157,92	143,49	14,44	63,75	44,84	18,91	6,10	4,00	2,72	14,36	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	-	63,76	0,00	0,92			3,64
02.05.16	24,00		145,86	130,84	15,02	64,29	44,76	19,53	6,10	4,00	2,56	15,02	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	64,05	0,00	0,96			3,53
03.05.16	24,00		147,25	130,18	17,07	64,07	45,36	18,71	6,10	4,00	2,44	17,11	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	-	63,92	0,00	1,09			3,53
04.05.16	24,00		149,50	132,48	17,02	62,79	49,04	13,75	6,10	4,00	1,81	17,24	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	-	63,21	0,00	1,09			2,90
05.05.16	24,00		149,96	133,29	16,68	64,35	64,20	0,15	6,10	4,00	0,02	16,72	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	64,43	0,00	1,08			1,10
06.05.16	24,00	*	118,58	101,07	17,51	63,13	62,80	0,34	6,10	4,00	0,03	17,46	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79	-	63,82	0,00	1,11			1,14
Среднее	24,00	-	156,67	139,21	17,46	63,91	47,92	15,98	6,10	4,00	2,30	17,42	-	-	17,75	-	17,75	-	63,97	-	1,11	-	-	3,42
Итого	312,00		2036,72	1809,75	226,97						29,91	226,48	0,00	0,00	230,80	0,00	230,80	0,00			14,49	0,00	0,00	44,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	119202,02	103710,63	17341,92	0,00	17705,63	0,00	4464,82	1162,56	-
	11.05.16 01:00	121355,65	105578,97	17629,31	0,00	17998,53	0,00	4512,88	1181,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °С = -1,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **230,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись расшифровка подписи

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.