Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,05

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	30,71	15,84	14,88	63,73	62,02	1,71	6,10	4,00	0,00	15,38	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	-	63,55	0,00	0,98			0,98
08.05.16	24,00	*	30,42	16,38	14,04	65,07	63,11	1,96	6,10	4,00	0,00	14,96	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	-	64,93	0,00	0,97			0,97
09.05.16	24,00	*	31,24	16,08	15,16	65,48	63,72	1,76	6,10	4,00	0,00	15,79	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	-	65,22	0,00	1,03			1,03
10.05.16	24,00		37,14	21,65	15,50	65,74	64,55	1,19	6,10	4,00	0,00	16,01	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	65,38	0,00	1,05			1,05
11.05.16	24,00		38,70	23,90	14,80	64,58	63,37	1,22	6,10	4,00	0,00	14,90	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	-	64,66	0,00	0,96			0,96
12.05.16	24,00		37,38	20,81	16,57	65,39	63,83	1,56	6,10	4,00	0,00	17,09	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	-	65,41	0,00	1,12			1,12
13.05.16	24,00	*	36,48	21,29	15,19	66,01	64,59	1,42	6,10	4,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	-	65,90	0,00	1,01			1,01
14.05.16	24,00	*	35,78	19,48	16,30	65,27	63,62	1,65	6,10	4,00	0,00	16,85	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	65,13	0,00	1,10			1,10
15.05.16	24,00	*	36,62	19,31	17,30	63,90	62,32	1,58	6,10	4,00	0,00	17,45	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	64,02	0,00	1,12			1,12
16.05.16	24,00	*	37,50	21,07	16,43	66,67	65,24	1,43	6,10	4,00	0,00	16,90	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24	-	66,55	0,00	1,12			1,12
17.05.16	24,00	*	36,54	21,21	15,33	66,11	64,67	1,43	6,10	4,00	0,00	15,53	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	66,06	0,00	1,03			1,03
18.05.16	24,00		36,94	21,75	15,19	65,21	63,82	1,39	6,10	4,00	0,00	15,36	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66	-	65,31	0,00	1,00			1,00
19.05.16	24,00		37,34	21,25	16,09	66,59	65,19	1,40	6,10	4,00	0,00	16,29	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	66,60	0,00	1,08			1,08
20.05.16	24,00	*	37,05	21,84	15,21	67,43	66,02	1,41	6,10	4,00	0,00	15,44	0,00	0,00	15,76	0,00	15,76	-	67,44	0,00	1,04			1,04
21.05.16	24,00	*	36,10	20,87	15,23	65,71	64,30	1,41	6,10	4,00	0,00	15,53	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	65,68	0,00	1,02			1,02
22.05.16	24,00	*	37,22	20,22	16,99	62,19	60,75	1,45	6,10	4,00	0,00	17,46	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	62,24	0,00	1,09			1,09
23.05.16	24,00	*	37,58	21,62	15,96	66,08	64,62	1,45	6,10	4,00	0,00	16,12	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	66,20	0,00	1,07			1,07
Среднее	24,00	-	35,93	20,27	15,66	65,36	63,87	1,49	6,10	4,00	-	16,02	-	-	16,34	-	16,34	-	65,31	-	1,05	-	-	1,05
Итого	408,00		610,74	344,57	266,18						0,00	272,40	0,00	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00			17,78	0,00	0,00	17,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 01:00	121355,65	105578,97	17629,31	0,00	17998,53	0,00	4512,88	1181,00	-
	24.05.16 01:00	121838,69	105854,15	17840,85	0,00	18214,28	0,00	4526,90	1194,85	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °С = -3,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **277,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел по работе с КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта