Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,05

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	18,56	11,44	7,12	60,88	55,77	5,11	6,10	4,00	0,00	20,98	0,00	0,00	21,31	0,00	21,31	-	57,91	0,00	1,21			1,21
08.05.16	24,00	*	18,45	12,94	5,51	61,99	56,79	5,20	6,10	4,00	0,00	22,81	0,00	0,00	23,19	0,00	23,19	-	58,99	0,00	1,35			1,35
09.05.16	24,00	*	18,72	12,26	6,46	62,61	57,63	4,98	6,10	4,00	0,00	22,35	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	-	59,83	0,00	1,34			1,34
10.05.16	24,00	*	22,72	13,18	9,53	63,01	60,13	2,88	6,10	4,00	0,00	19,44	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	60,89	0,00	1,18			1,18
11.05.16	24,00	*	24,19	12,63	11,56	62,23	59,44	2,78	6,10	4,00	0,00	20,48	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	60,67	0,00	1,24			1,24
12.05.16	24,00	*	22,77	12,56	10,21	62,69	59,36	3,33	6,10	4,00	0,00	22,51	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	-	60,80	0,00	1,37			1,37
13.05.16	24,00	*	22,53	12,22	10,31	63,12	59,89	3,23	6,10	4,00	0,00	20,39	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	61,32	0,00	1,25			1,25
14.05.16	24,00	*	21,81	12,26	9,55	62,73	59,80	2,93	6,10	4,00	0,00	21,03	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	60,99	0,00	1,28			1,28
15.05.16	24,00	*	21,98	13,26	8,72	61,43	58,16	3,27	6,10	4,00	0,00	23,06	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	60,07	0,00	1,38			1,38
16.05.16	24,00	*	22,95	12,67	10,29	63,72	59,63	4,09	6,10	4,00	0,00	21,19	0,00	0,00	21,56	0,00	21,56	-	61,26	0,00	1,30			1,30
17.05.16	24,00	*	22,47	12,49	9,98	62,70	56,01	6,70	6,10	4,00	0,00	20,55	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88	-	58,95	0,00	1,21			1,21
18.05.16	24,00	*	22,71	13,51	9,20	61,94	54,15	7,79	6,10	4,00	0,00	23,01	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	57,42	0,00	1,32			1,32
19.05.16	24,00	*	22,70	12,88	9,82	63,11	55,09	8,02	6,10	4,00	0,00	23,67	0,00	0,00	24,06	0,00	24,06	-	58,92	0,00	1,39			1,39
20.05.16	24,00	*	22,97	12,96	10,01	63,68	55,40	8,27	6,10	4,00	0,00	23,31	0,00	0,00	23,69	0,00	23,69	-	59,12	0,00	1,38			1,38
21.05.16	24,00	*	22,11	11,95	10,16	62,44	54,93	7,51	6,10	4,00	0,00	22,13	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	-	58,55	0,00	1,30			1,30
22.05.16	24,00	*	22,60	13,64	8,96	59,18	50,71	8,47	6,10	4,00	0,00	25,75	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	-	54,72	0,00	1,41			1,41
23.05.16	24,00	*	23,06	12,89	10,17	62,53	56,63	5,90	6,10	4,00	0,00	21,13	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	-	59,24	0,00	1,25			1,25
Среднее	24,00	-	21,96	12,69	9,27	62,35	57,03	5,32	6,10	4,00	-	21,99	-	-	22,35	-	22,35	-	59,39	-	1,30	-	-	1,30
Итого	408,00		373,30	215,74	157,56						0,00	373,79	0,00	0,00	379,97	0,00	379,97	0,00			22,17	0,00	0,00	22,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 01:00	84875,17	74329,16	19744,23	0,00	20113,97	0,00	6094,78	1245,30	-
	24.05.16 01:00	85169,97	74495,48	20032,86	0,00	20407,37	0,00	6106,43	1262,40	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,05 °С = -4,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **379,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Печать теплоснабжателя
_____ /_____/

ООО «Инфрахит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.