Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	87,65	85,22	2,43	63,55	41,94	21,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
25.04.16	24,00	-	87,08	87,08	0,00	63,34	42,08	21,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
26.04.16	24,00	-	87,62	85,06	2,56	64,13	43,01	21,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
27.04.16	24,00	-	88,21	83,11	5,10	63,24	43,00	20,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
28.04.16	24,00	-	88,36	83,26	5,10	63,08	43,18	19,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
29.04.16	24,00	-	88,36	83,35	5,01	63,18	43,12	20,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
30.04.16	24,00	-	88,46	83,41	5,05	62,62	42,90	19,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
01.05.16	24,00	-	84,02	78,94	5,08	63,02	42,80	20,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
02.05.16	24,00	-	77,80	72,60	5,20	63,48	42,55	20,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
03.05.16	24,00	-	77,65	72,53	5,12	63,17	43,02	20,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
04.05.16	24,00	-	57,17	52,56	4,61	61,76	40,61	21,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
05.05.16	24,00	-	35,34	31,15	4,19	63,19	35,30	27,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,13
06.05.16	24,00	-	16,13	14,13	2,00	59,75	33,70	26,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,49
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,70	19,97	0,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,52	19,07	0,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,16	18,84	0,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,87	18,57	0,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	56,70	53,67	3,03	52,69	36,10	16,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Итого	408,00		963,85	912,40	51,45						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	18175,06	18077,74	-	-	-	-	509,11	-	
	11.05.16 02:00	19135,23	18986,70	-	-	-	-	531,33	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯЛ 26 МАЙ 2016

«_____» _____ г.