Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	148,81	148,81	0,00	44,28	35,20	9,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
25.04.16	24,00	-	148,76	148,76	0,00	44,67	35,56	9,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
26.04.16	24,00	-	148,84	148,84	0,00	43,87	35,36	8,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
27.04.16	24,00	-	148,84	148,84	0,00	42,94	35,02	7,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
28.04.16	24,00	-	148,81	148,81	0,00	41,31	34,19	7,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,06
29.04.16	24,00	-	148,76	148,76	0,00	39,40	32,98	6,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,96
30.04.16	24,00	-	148,74	148,74	0,00	38,86	32,58	6,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
01.05.16	24,00	-	148,73	148,73	0,00	37,62	31,93	5,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,85
02.05.16	24,00	-	148,55	148,55	0,00	36,60	31,45	5,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,77
03.05.16	24,00	-	148,56	148,56	0,00	36,80	31,84	4,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,74
04.05.16	24,00	-	148,58	148,58	0,00	36,70	31,95	4,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,71
05.05.16	24,00	-	148,50	148,50	0,00	36,81	32,08	4,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,71
06.05.16	24,00	-	87,09	87,09	0,00	36,54	31,64	4,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,43
07.05.16	24,00	-	3,60	3,60	0,00	28,21	18,63	9,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,04
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,44	16,19	2,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,30	0,30	0,00	16,50	17,01	-0,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,54	14,80	0,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	110,32	110,32	-	35,01	29,32	5,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,73
Итого	408,00		1875,47	1875,47	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.04.16 11:00	16494,87	16494,87	-	-	-	-	251,52	-	-
11.05.16 03:00	18308,34	18308,34	-	-	-	-	263,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26 МАЙ 2016 г.