Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205609-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205609 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	162,56	162,56	0,00	44,23	36,62	7,61	7,00	5,00	1,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,24
25.04.16	24,00	-	162,77	162,77	0,00	44,63	37,00	7,63	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
26.04.16	24,00	-	162,92	162,92	0,00	43,82	36,75	7,07	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
27.04.16	24,00	-	162,96	162,96	0,00	42,88	36,23	6,65	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
28.04.16	24,00	-	163,11	163,11	0,00	41,25	35,22	6,03	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
29.04.16	24,00	-	163,22	163,22	0,00	39,34	33,78	5,56	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
30.04.16	24,00	-	163,23	163,23	0,00	38,80	33,38	5,42	7,00	5,00	0,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,89
01.05.16	24,00	-	163,13	163,13	0,00	37,55	32,65	4,90	7,00	5,00	0,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,80
02.05.16	24,00	-	162,89	162,89	0,00	36,54	32,04	4,50	7,00	5,00	0,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,74
03.05.16	24,00	-	163,03	163,03	0,00	36,74	32,41	4,33	7,00	5,00	0,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,71
04.05.16	24,00	-	163,17	163,17	0,00	36,64	32,43	4,21	7,00	5,00	0,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,69
05.05.16	24,00	-	162,95	162,95	0,00	36,75	32,56	4,19	7,00	5,00	0,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,69
06.05.16	24,00	-	94,83	94,79	0,04	36,48	32,05	4,43	7,00	5,00	0,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,42
07.05.16	24,00	-	0,90	0,90	0,00	26,45	18,99	7,46	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,01
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,46	16,29	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,05	15,38	0,67	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,91	15,55	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	120,69	120,68	0,00	34,74	29,96	4,78	7,00	5,00	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,68
Итого	408,00		2051,67	2051,63	0,04						11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	11,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	31625,60	31625,69	0,00	-	0,00	-	381,61	-	-
	11.05.16 05:00	33650,17	33650,22	0,00	-	0,00	-	392,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» МАЙ 2016 г.