Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401665-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	84,52	82,94	1,58	65,19	43,45	21,74	6,50	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
25.04.16	24,00	-	84,60	83,06	1,54	64,86	43,64	21,22	6,48	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
26.04.16	24,00	-	84,63	83,09	1,54	64,26	43,90	20,36	6,48	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
27.04.16	24,00	-	85,31	83,76	1,55	65,17	44,28	20,89	6,51	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
28.04.16	24,00	-	85,64	84,09	1,55	64,10	43,81	20,29	6,53	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
29.04.16	24,00	-	84,64	83,11	1,53	64,42	44,10	20,32	6,47	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
30.04.16	24,00	-	84,63	83,07	1,56	64,64	44,07	20,57	6,48	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
01.05.16	24,00	-	84,73	83,11	1,62	64,83	44,38	20,45	6,49	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
02.05.16	24,00	-	81,65	80,13	1,53	64,86	44,26	20,60	6,24	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
03.05.16	24,00	-	74,53	73,13	1,40	64,40	43,46	20,94	5,73	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
04.05.16	24,00	-	75,15	73,74	1,41	64,69	44,37	20,32	5,75	3,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
05.05.16	24,00	-	78,40	76,94	1,46	64,78	45,39	19,39	5,88	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
06.05.16	23,90	-	35,64	34,99	0,65	47,79	40,10	7,69	2,68	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,67
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,47	32,02	-3,55	0,42	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	27,98	37,28	-9,30	2,61	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	27,72	38,52	-10,80	3,85	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	27,60	38,47	-10,87	3,85	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	23,99	-	60,24	59,13	1,11	55,04	42,09	12,96	5,23	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
Итого	407,90		1024,06	1005,15	18,91						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.