Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9219.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207137 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	116,40	116,40	0,00	65,38	41,69	23,69	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
25.04.16	24,00	-	116,17	116,17	0,00	64,72	41,63	23,09	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
26.04.16	24,00	-	117,36	117,36	0,00	65,64	42,37	23,27	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
27.04.16	24,00	-	118,01	118,01	0,00	64,53	42,19	22,34	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
28.04.16	24,00	-	116,08	116,08	0,00	65,06	42,47	22,59	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
29.04.16	24,00	-	115,82	115,82	0,00	65,32	42,58	22,74	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
30.04.16	24,00	-	115,90	115,90	0,00	65,55	42,69	22,86	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
01.05.16	24,00	-	111,69	111,69	0,00	65,56	42,62	22,94	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
02.05.16	24,00	-	101,88	101,88	0,00	65,19	41,70	23,49	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
03.05.16	24,00	-	102,60	102,43	0,17	65,48	42,47	23,01	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,37
04.05.16	24,00	-	106,96	106,96	0,00	65,84	43,57	22,27	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
05.05.16	24,00	-	49,08	49,08	0,00	63,65	42,70	20,95	7,00	5,00	1,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,03
06.05.16	24,00	-	1,80	3,00	-1,20	51,63	43,53	8,10	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
07.05.16	24,00	-	4,80	4,80	0,00	50,78	40,29	10,49	7,00	5,00	0,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,05
08.05.16	24,00	-	4,80	4,80	0,00	50,88	40,23	10,65	7,00	5,00	0,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,05
09.05.16	24,00	-	4,80	4,80	0,00	50,86	40,17	10,69	7,00	5,00	0,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,05
10.05.16	24,00	-	4,80	4,80	0,00	50,73	40,29	10,44	7,00	5,00	0,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,05
Среднее	24,00	-	77,00	77,06	-0,06	60,99	41,95	19,04	7,00	5,00	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,74
Итого	408,00		1308,95	1309,98	-1,03						29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	29,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	30018,93	29977,23	0,00	-	0,00	-	905,75	-	-
	11.05.16 10:00	31315,01	31274,34	0,00	-	0,00	-	935,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«26» МАЙ 2016 г.