Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208412-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208412 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 17.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	84,30	84,30	0,00	65,59	33,85	31,74	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
25.04.16	24,00	-	84,32	84,32	0,00	64,92	33,72	31,20	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
26.04.16	24,00	-	85,08	85,08	0,00	65,86	34,28	31,58	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
27.04.16	24,00	-	72,88	74,32	-1,44	64,50	38,87	25,63	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			1,91
28.04.16	24,00	-	170,83	170,83	0,00	65,42	45,74	19,68	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
29.04.16	24,00	-	170,85	170,85	0,00	65,69	45,22	20,47	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
30.04.16	24,00	-	171,28	171,28	0,00	65,94	45,01	20,93	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
01.05.16	24,00	-	165,53	165,53	0,00	65,96	44,84	21,12	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
02.05.16	24,00	-	151,23	151,23	0,00	65,62	43,96	21,66	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
03.05.16	24,00	-	152,38	152,38	0,00	65,90	44,69	21,21	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
04.05.16	24,00	-	158,02	158,02	0,00	66,32	45,93	20,39	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
05.05.16	24,00	-	118,63	118,63	0,00	64,08	46,36	17,72	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
06.05.16	24,00	-	7,46	7,48	-0,02	59,50	55,68	3,82	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
07.05.16	24,00	-	7,20	7,20	0,00	57,91	53,59	4,32	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
08.05.16	24,00	-	7,20	7,20	0,00	58,13	53,80	4,33	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
09.05.16	24,00	-	7,20	7,20	0,00	58,18	53,84	4,34	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
10.05.16	24,00	-	7,20	7,20	0,00	58,41	54,45	3,96	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
11.05.16	24,00	-	7,20	7,20	0,00	57,99	54,17	3,82	7,00	5,00	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,02
12.05.16	24,00	-	3,90	3,92	-0,02	58,55	54,90	3,65	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,01
13.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,93	15,05	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
14.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,18	14,80	0,38	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
15.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,87	15,42	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
16.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,55	15,22	0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
17.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,16	14,74	0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	68,03	68,09	-0,06	52,97	39,92	13,04	7,00	5,00	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,49
Итого	576,00		1632,69	1634,17	-1,48						35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00	0,00	35,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «_____» _____ г.