Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207235-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207235 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	93,56	93,56	0,00	65,09	42,04	23,05	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
25.04.16	24,00	-	63,25	63,85	-0,60	64,72	42,11	22,61	7,00	5,00	1,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,43
26.04.16	24,00	-	15,89	16,69	-0,80	65,06	37,11	27,95	7,00	5,00	0,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,45
27.04.16	24,00	-	39,96	40,36	-0,40	63,92	41,34	22,58	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,90
28.04.16	24,00	-	53,34	53,34	0,00	64,51	40,59	23,92	7,00	5,00	1,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,28
29.04.16	24,00	-	92,16	92,16	0,00	64,86	41,84	23,02	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
30.04.16	22,00	-	83,98	83,98	0,00	65,31	42,33	22,98	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
01.05.16	24,00	-	83,79	83,79	0,00	64,97	41,60	23,37	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
02.05.16	24,00	-	72,74	72,54	0,20	63,43	39,65	23,78	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,74
03.05.16	24,00	-	73,99	73,99	0,00	64,90	40,89	24,01	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
04.05.16	24,00	-	41,48	41,52	-0,04	63,22	41,41	21,81	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
05.05.16	24,00	-	94,84	94,84	0,00	66,69	44,74	21,95	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
06.05.16	24,00	-	46,64	49,04	-2,40	67,34	45,28	22,06	7,00	5,00	1,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,00
07.05.16	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	21,19	17,42	3,77	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	20,07	17,11	2,96	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	20,08	17,45	2,63	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	4,80	-4,80	20,15	17,87	2,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	23,88	-	50,33	51,70	-1,37	54,44	35,93	18,51	7,00	5,00	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,16
Итого	406,00		855,62	878,86	-23,24						19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	19,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	26944,66	27118,81	0,00	-	0,00	-	807,69	-	-
	11.05.16 04:00	27788,47	27986,46	0,00	-	0,00	-	827,20	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.