Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 18 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9217.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208261-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208261 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	163,62	163,62	0,00	66,01	46,85	19,16	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
25.04.16	24,00	-	164,11	164,11	0,00	65,30	46,86	18,44	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
26.04.16	24,00	-	166,19	166,19	0,00	66,27	47,75	18,52	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
27.04.16	24,00	-	166,39	166,39	0,00	65,12	47,38	17,74	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
28.04.16	24,00	-	165,97	165,97	0,00	65,65	47,75	17,90	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
29.04.16	24,00	-	163,56	163,56	0,00	65,90	47,74	18,16	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
30.04.16	24,00	-	162,80	162,46	0,34	66,16	47,90	18,26	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,99
01.05.16	24,00	-	157,03	155,67	1,36	66,17	47,79	18,38	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,07			2,95
02.05.16	24,00	-	143,82	143,82	0,00	65,87	46,94	18,93	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
03.05.16	24,00	-	144,88	144,88	0,00	66,14	47,58	18,56	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
04.05.16	24,00	-	148,08	148,08	0,00	66,56	48,24	18,32	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
05.05.16	24,00	-	130,35	130,75	-0,40	65,08	48,29	16,79	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
06.05.16	24,00	-	0,00	1,80	-1,80	32,24	42,98	-10,74	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
07.05.16	24,00	-	0,20	1,00	-0,80	43,96	44,63	-0,67	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	2,45	-2,45	26,11	46,12	-20,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	2,20	-2,20	25,42	43,62	-18,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	1,20	-1,20	25,09	41,37	-16,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	110,41	110,83	-0,42	55,47	46,46	9,02	7,00	5,00	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,02
Итого	408,00		1877,00	1884,15	-7,15						34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,08	0,00	0,00	34,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	31893,43	32144,76	0,00	-	0,00	-	797,74	-	-
	11.05.16 05:00	33742,81	34001,29	0,00	-	0,00	-	881,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосервис" Управление приборного учета Группа приемки КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.