Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 24 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208787
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208787-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,19

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 17.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	89,80	89,80	0,00	65,70	37,93	27,77	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
25.04.16	24,00	-	90,18	90,18	0,00	65,02	37,94	27,08	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
26.04.16	24,00	-	91,99	91,99	0,00	66,00	38,85	27,15	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
27.04.16	24,00	-	91,99	91,99	0,00	64,86	38,78	26,08	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
28.04.16	24,00	-	92,08	92,08	0,00	65,39	39,12	26,27	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
29.04.16	24,00	-	117,71	117,71	0,00	65,80	42,38	23,42	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
30.04.16	24,00	-	138,86	138,86	0,00	66,11	44,78	21,33	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
01.05.16	24,00	-	133,88	133,88	0,00	66,11	44,44	21,67	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
02.05.16	24,00	-	123,23	123,23	0,00	65,79	43,63	22,16	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
03.05.16	24,00	-	124,56	124,56	0,00	66,06	44,49	21,57	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
04.05.16	24,00	-	127,77	127,77	0,00	66,49	45,23	21,26	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
05.05.16	24,00	-	83,29	83,29	0,00	64,54	41,25	23,29	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
06.05.16	24,00	-	42,85	42,85	0,00	63,64	32,06	31,58	7,00	5,00	1,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,35
07.05.16	24,00	-	35,90	35,90	0,00	64,06	30,08	33,98	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
08.05.16	24,00	-	35,87	35,87	0,00	64,23	30,17	34,06	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
09.05.16	24,00	-	35,83	35,83	0,00	64,28	30,21	34,07	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
10.05.16	24,00	-	36,49	36,49	0,00	64,25	30,47	33,78	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
11.05.16	24,00	-	38,24	38,09	0,15	63,80	30,08	33,72	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
12.05.16	24,00	-	41,97	41,97	0,00	64,27	30,37	33,90	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
13.05.16	24,00	-	41,98	41,98	0,00	64,37	30,47	33,90	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
14.05.16	24,00	-	41,91	41,91	0,00	64,24	30,76	33,48	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
15.05.16	24,00	-	41,83	41,83	0,00	64,71	31,15	33,56	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
16.05.16	24,00	-	75,39	75,39	0,00	65,79	56,00	9,79	7,00	5,00	0,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,75
17.05.16	24,00	-	112,91	112,91	0,00	66,37	66,33	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	78,60	78,60	0,01	65,08	38,62	26,45	7,00	5,00	1,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,87
Итого	576,00		1886,51	1886,36	0,15						44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 11:00	46697,89	45420,92	0,00	-	0,00	-	1245,01	-	-
	18.05.16 05:00	48561,14	47284,02	0,00	-	0,00	-	1288,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
16 МАЙ 2016
«____» _____ г.