Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9190.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206896-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206896 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	98,60	98,60	0,00	65,18	33,89	31,29	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
25.04.16	24,00	-	49,40	49,40	0,00	64,60	34,23	30,37	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
26.04.16	24,00	-	27,77	27,77	0,00	68,98	30,54	38,44	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
27.04.16	24,00	-	50,53	50,53	0,00	63,93	34,99	28,94	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
28.04.16	24,00	-	68,33	68,33	0,00	64,80	34,08	30,72	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
29.04.16	24,00	-	118,24	118,24	0,00	65,02	37,00	28,02	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
30.04.16	24,00	-	118,27	118,27	0,00	65,54	37,53	28,01	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
01.05.16	24,00	-	108,58	108,58	0,00	65,15	36,89	28,26	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
02.05.16	24,00	-	94,82	94,82	0,00	63,60	34,98	28,62	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
03.05.16	24,00	-	96,43	96,43	0,00	65,08	36,15	28,93	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
04.05.16	24,00	-	41,06	41,06	0,00	65,30	36,58	28,72	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
05.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,14	31,70	-7,56	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
06.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,05	31,99	-7,94	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,79	36,82	-12,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,30	-0,30	25,16	40,59	-15,43	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,43	37,82	-12,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,59	38,48	-12,89	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	51,30	51,31	-0,02	50,96	35,54	15,42	7,00	5,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
Итого	408,00		872,03	872,33	-0,30						25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	10229,55	9483,85	0,00	-	0,00	-	410,03	-	-
	11.05.16 05:00	11089,14	10343,74	0,00	-	0,00	-	435,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «_____» 26 МАЙ 2016 _____ г.

печать энергосбыта