Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206177 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	104,94	104,94	0,00	62,50	37,14	25,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
25.04.16	24,00	-	110,16	110,16	0,00	64,06	38,33	25,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
26.04.16	24,00	-	112,19	112,19	0,00	74,68	57,45	17,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
27.04.16	24,00	-	52,96	53,16	-0,20	62,27	38,64	23,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
28.04.16	24,00	-	68,48	68,68	-0,20	61,65	37,77	23,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
29.04.16	24,00	-	133,15	133,15	0,00	63,01	40,56	22,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
30.04.16	24,00	-	133,61	133,61	0,00	63,58	41,12	22,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
01.05.16	24,00	-	123,52	123,52	0,00	63,08	40,50	22,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
02.05.16	24,00	-	107,30	107,30	0,00	61,22	38,64	22,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
03.05.16	24,00	-	111,17	111,17	0,00	62,40	39,96	22,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
04.05.16	24,00	-	50,74	50,74	0,00	62,83	40,29	22,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
05.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,96	25,22	-4,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.05.16	24,00	-	0,00	0,20	-0,20	19,55	22,02	-2,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	-	0,00	0,20	-0,20	18,82	22,21	-3,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,49	22,31	-3,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,20	-0,20	18,31	22,54	-4,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,80	-0,80	18,18	22,76	-4,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	65,19	65,30	-0,11	47,98	34,56	13,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
Итого	408,00		1108,22	1110,02	-1,80						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	25,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ отчет принят печать энергосбыта
«_____» _____ 2 6 МАЙ 2016 г.