Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202208 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	66,40	66,40	0,00	65,37	39,64	25,73	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
25.04.16	24,00	-	66,35	66,35	0,00	64,70	39,61	25,09	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
26.04.16	24,00	-	66,90	66,90	0,00	65,62	40,77	24,85	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
27.04.16	24,00	-	67,66	67,66	0,00	64,48	41,33	23,15	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
28.04.16	24,00	-	69,60	69,60	0,00	64,82	42,18	22,64	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
29.04.16	24,00	-	70,51	70,34	0,17	64,96	42,09	22,87	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,62
30.04.16	24,00	-	70,80	70,50	0,30	65,18	42,01	23,17	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,65
01.05.16	24,00	-	68,03	68,03	0,00	65,20	41,60	23,60	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
02.05.16	24,00	-	62,04	61,93	0,11	64,80	40,75	24,05	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,50
03.05.16	24,00	-	62,42	62,42	0,00	65,11	41,90	23,21	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
04.05.16	24,00	-	63,89	63,89	0,00	65,59	42,88	22,71	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
05.05.16	24,00	-	68,34	68,34	0,00	63,86	43,50	20,36	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
06.05.16	24,00	-	33,49	33,49	0,00	63,11	43,84	19,27	7,00	5,00	0,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,65
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,14	28,21	-3,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,81	27,87	-3,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,92	27,84	-2,92	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,32	28,28	-2,96	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	49,20	49,17	0,03	55,47	38,49	16,98	7,00	5,00	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,15
Итого	408,00		836,43	835,85	0,58						19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	19,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.