Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	269,60	269,60	0,00	65,29	47,15	18,14	7,00	5,00	4,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,89
25.04.16	24,00	-	268,78	268,78	0,00	64,74	47,00	17,74	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
26.04.16	24,00	-	270,63	270,63	0,00	65,51	47,66	17,85	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,83
27.04.16	24,00	-	275,79	275,79	0,00	64,42	47,47	16,95	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
28.04.16	24,00	-	293,10	293,10	0,00	64,63	48,38	16,25	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
29.04.16	24,00	-	299,38	299,38	0,00	64,75	48,69	16,06	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
30.04.16	24,00	-	297,95	297,95	0,00	64,88	48,89	15,99	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
01.05.16	24,00	-	287,39	287,39	0,00	65,04	49,02	16,02	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
02.05.16	24,00	-	259,94	259,94	0,00	64,45	47,83	16,62	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
03.05.16	24,00	-	261,26	261,26	0,00	64,84	48,46	16,38	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
04.05.16	24,00	-	266,53	266,53	0,00	65,31	49,09	16,22	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
05.05.16	24,00	-	285,37	285,37	0,00	63,56	48,97	14,59	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
06.05.16	24,00	-	153,53	153,53	0,00	62,89	48,91	13,98	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,00	24,58	0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,24	23,74	0,50	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,44	23,98	0,46	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,73	25,26	0,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	205,25	205,25	-	55,28	42,65	12,63	7,00	5,00	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38
Итого	408,00		3489,25	3489,25	0,00						57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» МАЙ 2016 г.