

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 --

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.04.16 | 24 | - | 53,97 | 10,30 | 145,620 | - | - | 40,76 | 5,60 | 142,850 | - | 13,21 | 2,770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,048 |
| 24.04.16 | 24 | - | 52,09 | 10,30 | 145,320 | - | - | 39,97 | 5,60 | 142,510 | - | 12,12 | 2,810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,886 |
| 25.04.16 | 24 | - | 47,44 | 10,30 | 145,270 | - | - | 37,38 | 5,60 | 142,560 | - | 10,06 | 2,710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,576 |
| 26.04.16 | 24 | - | 47,42 | 10,30 | 145,110 | - | - | 37,51 | 5,60 | 142,460 | - | 9,91 | 2,650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,551 |
| 27.04.16 | 24 | - | 47,16 | 10,30 | 145,620 | - | - | 37,50 | 5,60 | 142,900 | - | 9,66 | 2,720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,520 |
| 28.04.16 | 24 | - | 46,83 | 10,30 | 145,600 | - | - | 37,41 | 5,60 | 142,870 | - | 9,42 | 2,730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,484 |
| 29.04.16 | 24 | - | 46,70 | 10,30 | 145,800 | - | - | 37,32 | 5,60 | 143,090 | - | 9,38 | 2,710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,480 |
| 30.04.16 | 24 | - | 46,86 | 10,30 | 145,120 | - | - | 37,32 | 5,60 | 142,430 | - | 9,54 | 2,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,499 |
| 01.05.16 | 24 | - | 47,53 | 10,30 | 145,600 | - | - | 37,93 | 5,60 | 142,930 | - | 9,60 | 2,670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,508 |
| 02.05.16 | 24 | - | 49,26 | 10,30 | 129,180 | - | - | 38,28 | 5,60 | 126,890 | - | 10,98 | 2,290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,516 |
| 03.05.16 | 24 | - | 50,73 | 10,30 | 115,290 | - | - | 38,67 | 5,60 | 113,350 | - | 12,06 | 1,940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,475 |
| 04.05.16 | 24 | - | 51,47 | 10,30 | 116,770 | - | - | 39,31 | 5,60 | 114,530 | - | 12,16 | 2,240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,513 |
| 05.05.16 | 24 | - | 51,07 | 10,30 | 118,660 | - | - | 39,30 | 5,60 | 116,480 | - | 11,77 | 2,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,492 |
| 06.05.16 | 24 | - | 50,77 | 10,30 | 49,560 | - | - | 39,27 | 5,60 | 48,640 | - | 11,50 | 0,920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,610 |
| 07.05.16 | 24 | - | 24,30 | 10,30 | 0,000 | - | - | 22,60 | 5,60 | 0,000 | - | 1,70 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 08.05.16 | 24 | - | 23,13 | 10,30 | 0,000 | - | - | 21,87 | 5,60 | 0,000 | - | 1,26 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 09.05.16 | 24 | - | 22,51 | 10,30 | 0,000 | - | - | 21,83 | 5,60 | 0,000 | - | 0,68 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 10.05.16 | 24 | - | 23,54 | 10,30 | 0,000 | - | - | 22,26 | 5,60 | 0,000 | - | 1,28 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Среднее | 24,00 | - | 43,49 | 10,30 | 102,140 | - | - | 34,81 | 5,60 | 100,249 | - | 8,68 | 1,891 | - | - | - | 1,175 |
| Итого | 432,0 | - | - | - | 1838,520 | 0,000 | - | - | - | 1804,490 | 0,000 | - | 34,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,16 |

Корректировка за прошлый месяц (-)

1159,006

1137,863

21,143

13,46

Итого за май 2016 :

679,514

666,627

12,887

7,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:


| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|-------|---------|---------------|
| 23.04.16 01:00 | 27238,520 | - | 26703,450 | - | 0,000 | 0,000 | 503,270 | |
| 11.05.16 01:00 | 29070,920 | - | 28501,930 | - | 0,000 | 0,000 | 524,344 | |


Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____

Главный инженер
 (по доверенности абонента)





Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата 27.05.2016