Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6641.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207266-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207266 Режим (схема): Приборы УУТЭ повторены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105,504 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	169,22	169,22	0,00	46,14	40,83	5,31	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,90
25.04.16	24,00	-	169,20	169,20	0,00	46,12	40,87	5,25	7,00	5,00	0,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,89
26.04.16	24,00	-	169,37	169,37	0,00	46,16	41,03	5,13	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
27.04.16	24,00	-	169,57	169,57	0,00	45,67	40,72	4,95	7,00	5,00	0,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,85
28.04.16	24,00	-	168,80	168,80	0,00	44,89	40,17	4,72	7,00	5,00	0,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,81
29.04.16	24,00	-	168,66	168,66	0,00	43,83	39,32	4,51	7,00	5,00	0,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,77
30.04.16	24,00	-	168,81	168,81	0,00	43,09	38,72	4,37	7,00	5,00	0,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,74
01.05.16	24,00	-	168,57	168,57	0,00	42,82	38,53	4,29	7,00	5,00	0,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,73
02.05.16	24,00	-	168,03	168,03	0,00	42,13	38,06	4,07	7,00	5,00	0,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,69
03.05.16	24,00	-	167,60	167,60	0,00	42,25	38,28	3,97	7,00	5,00	0,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,67
04.05.16	24,00	-	168,37	168,37	0,00	42,12	38,28	3,84	7,00	5,00	0,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,65
05.05.16	24,00	-	169,42	169,42	0,00	42,12	38,33	3,79	7,00	5,00	0,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,65
06.05.16	24,00	-	64,68	64,68	0,00	41,23	37,56	3,67	7,00	5,00	0,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,24
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,15	19,85	-1,70	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,09	17,94	-0,85	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,75	17,11	-0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,52	16,74	-0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	122,96	122,96	-	37,48	34,26	3,22	7,00	5,00	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56
Итого	408,00		2090,30	2090,30	0,00						9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.04.16 05:00	47105,19	44106,63	0,00	-	0,00	-	442,59	-	-
11.05.16 11:00	49167,41	46168,85	0,00	-	0,00	-	451,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.