Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	107,59	80,32	27,26	65,65	41,60	24,05	5,50	3,60	2,02	25,95	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-	65,76	0,00	1,71			3,73
25.04.16	24,00	*	103,90	81,16	22,74	64,97	41,73	23,23	5,50	3,60	1,98	21,45	0,00	0,00	21,87	0,00	21,87	-	64,80	0,00	1,39			3,37
26.04.16	24,00	*	105,33	81,90	23,43	65,87	42,60	23,27	5,50	3,60	2,00	22,02	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	65,80	0,00	1,45			3,45
27.04.16	24,00	*	104,48	82,16	22,33	64,79	42,35	22,44	5,50	3,60	1,94	20,88	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	64,89	0,00	1,36			3,29
28.04.16	24,00	*	106,78	81,45	25,32	65,27	42,49	22,79	5,50	3,60	1,96	23,85	0,00	0,00	24,32	0,00	24,32	-	65,23	0,00	1,56			3,51
29.04.16	24,00	*	106,79	81,71	25,08	65,54	42,51	23,03	5,50	3,60	1,98	23,64	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11	-	65,59	0,00	1,55			3,53
30.04.16	24,00	*	107,74	81,54	26,20	65,73	42,37	23,36	5,50	3,60	2,01	24,69	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	-	65,78	0,00	1,63			3,63
01.05.16	24,00	*	102,36	79,86	22,50	65,78	42,49	23,29	5,50	3,60	1,96	21,08	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	65,70	0,00	1,39			3,34
02.05.16	24,00	*	92,32	72,24	20,09	65,39	41,37	24,02	5,50	3,60	1,81	18,93	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	-	65,39	0,00	1,24			3,05
03.05.16	24,00	*	93,32	71,96	21,36	65,73	42,05	23,68	5,50	3,60	1,79	20,18	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	-	65,54	0,00	1,32			3,11
04.05.16	24,00	*	94,55	73,96	20,59	66,19	42,72	23,47	5,50	3,60	1,83	19,36	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	65,90	0,00	1,28			3,10
05.05.16	24,00	*	101,90	78,84	23,06	65,06	49,69	15,37	5,50	3,60	1,30	21,79	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	65,14	0,00	1,42			2,72
06.05.16	24,00	*	108,54	86,23	22,31	65,20	64,96	0,23	5,50	3,60	0,10	21,03	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	65,36	0,00	1,38			1,48
Среднее	24,00	-	102,74	79,49	23,25	65,48	44,53	20,94	5,50	3,60	1,74	21,91	-	-	22,35	-	22,35	-	65,45	-	1,44	-	-	3,18
Итого	312,00		1335,60	1033,33	302,27						22,67	284,84	0,00	0,00	290,51	0,00	290,51	0,00			18,66	0,00	0,00	41,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	29547,16	22877,48	6594,29	0,00	6750,09	0,00	959,35	471,00	-
	11.05.16 01:00	31263,90	24209,37	6957,33	0,00	7120,45	0,00	1006,17	494,93	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **290,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) Ф.И.О. ответственного
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.