Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	96,14	75,49	20,65	66,98	66,70	0,28	5,50	3,60	0,10	19,51	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	67,06	0,00	1,31			1,41
08.05.16	24,00	*	95,25	75,75	19,50	67,04	66,78	0,26	5,50	3,60	0,10	18,41	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	67,05	0,00	1,24			1,33
09.05.16	24,00	*	97,22	75,02	22,21	67,07	66,83	0,24	5,50	3,60	0,10	21,11	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	67,02	0,00	1,42			1,51
10.05.16	24,00	*	97,77	76,17	21,60	67,43	67,16	0,27	5,50	3,60	0,10	20,51	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	67,53	0,00	1,39			1,48
11.05.16	24,00	*	83,97	66,22	17,75	67,29	67,02	0,27	5,50	3,60	0,09	16,71	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06	-	67,30	0,00	1,13			1,22
12.05.16	24,00	*	106,80	84,11	22,69	67,25	67,01	0,24	5,50	3,60	0,10	21,48	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	-	67,26	0,00	1,45			1,55
13.05.16	24,00	*	107,77	84,48	23,28	67,45	67,22	0,23	5,50	3,60	0,10	22,14	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	67,46	0,00	1,49			1,60
14.05.16	24,00	*	106,50	84,77	21,73	67,20	66,98	0,22	5,50	3,60	0,10	20,57	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	67,20	0,00	1,38			1,48
15.05.16	24,00	*	105,40	84,76	20,64	67,37	67,17	0,19	5,50	3,60	0,09	19,60	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	67,31	0,00	1,32			1,41
16.05.16	24,00	*	107,42	84,93	22,49	67,25	67,05	0,20	5,50	3,60	0,10	21,35	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	67,23	0,00	1,44			1,53
17.05.16	24,00	*	104,52	84,27	20,25	67,30	67,09	0,21	5,50	3,60	0,10	19,16	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	67,24	0,00	1,29			1,39
18.05.16	24,00	*	105,76	84,60	21,15	67,53	67,29	0,23	5,50	3,60	0,10	20,02	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	67,59	0,00	1,35			1,45
19.05.16	24,00	*	107,04	84,94	22,09	67,57	67,34	0,23	5,50	3,60	0,10	20,96	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	67,61	0,00	1,42			1,52
20.05.16	24,00	*	106,18	84,30	21,87	67,06	66,82	0,25	5,50	3,60	0,11	20,58	0,00	0,00	21,02	0,00	21,02	-	67,21	0,00	1,38			1,49
21.05.16	24,00	*	107,37	84,37	23,00	67,25	67,02	0,22	5,50	3,60	0,10	21,76	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	67,29	0,00	1,47			1,57
22.05.16	24,00	*	107,16	84,68	22,48	67,33	67,08	0,25	5,50	3,60	0,11	21,22	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	67,50	0,00	1,43			1,54
23.05.16	24,00	*	104,06	84,41	19,65	67,58	67,35	0,23	5,50	3,60	0,11	18,40	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	67,63	0,00	1,25			1,35
Среднее	24,00	-	102,72	81,37	21,35	67,29	67,05	0,24	5,50	3,60	0,10	20,21	-	-	20,63	-	20,63	-	67,32	-	1,36	-	-	1,46
Итого	408,00		1746,32	1383,29	363,03						1,69	343,49	0,00	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00			23,14	0,00	0,00	24,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 01:00	31263,90	24209,37	6957,33	0,00	7120,45	0,00	1006,17	494,93	-
	24.05.16 01:00	32624,74	25290,78	7221,65	0,00	7390,33	0,00	1025,29	512,75	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -4,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **350,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 июн 2016 г.