Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 16-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

| | | | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.16 | 24,00 | * | 123,00 | 92,35 | 30,65 | 66,40 | 42,65 | 23,75 | 5,20 | 3,40 | 1,94 | 34,67 | 0,00 | 0,00 | 35,37 | 0,00 | 35,37 | - | 66,24 | 0,00 | 2,30 | | | 4,23 |
| 25.04.16 | 24,00 | * | 118,54 | 93,06 | 25,47 | 65,63 | 42,74 | 22,88 | 5,20 | 3,40 | 1,94 | 28,71 | 0,00 | 0,00 | 29,27 | 0,00 | 29,27 | - | 64,98 | 0,00 | 1,87 | | | 3,81 |
| 26.04.16 | 24,00 | * | 118,87 | 93,93 | 24,94 | 66,59 | 43,65 | 22,93 | 5,20 | 3,40 | 1,96 | 28,05 | 0,00 | 0,00 | 28,62 | 0,00 | 28,62 | - | 66,14 | 0,00 | 1,86 | | | 3,82 |
| 27.04.16 | 24,00 | * | 120,03 | 94,09 | 25,93 | 65,49 | 43,34 | 22,15 | 5,20 | 3,40 | 1,87 | 29,29 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | 0,00 | 29,87 | - | 65,25 | 0,00 | 1,91 | | | 3,79 |
| 28.04.16 | 24,00 | * | 120,41 | 93,66 | 26,75 | 65,98 | 43,69 | 22,29 | 5,20 | 3,40 | 1,88 | 30,11 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | 0,00 | 30,72 | - | 65,72 | 0,00 | 1,98 | | | 3,86 |
| 29.04.16 | 24,00 | * | 120,40 | 93,77 | 26,63 | 66,25 | 43,95 | 22,30 | 5,20 | 3,40 | 1,88 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 30,62 | 0,00 | 30,62 | - | 65,95 | 0,00 | 1,98 | | | 3,86 |
| 30.04.16 | 24,00 | * | 122,37 | 93,56 | 28,81 | 66,47 | 43,86 | 22,61 | 5,20 | 3,40 | 1,88 | 32,52 | 0,00 | 0,00 | 33,18 | 0,00 | 33,18 | - | 66,26 | 0,00 | 2,16 | | | 4,04 |
| 01.05.16 | 24,00 | * | 113,22 | 91,56 | 21,66 | 66,50 | 43,99 | 22,50 | 5,20 | 3,40 | 1,90 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 24,78 | 0,00 | 24,78 | - | 66,08 | 0,00 | 1,61 | | | 3,51 |
| 02.05.16 | 24,00 | * | 103,14 | 82,78 | 20,36 | 66,17 | 42,85 | 23,32 | 5,20 | 3,40 | 1,78 | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 23,22 | - | 65,83 | 0,00 | 1,50 | | | 3,28 |
| 03.05.16 | 24,00 | * | 107,79 | 82,57 | 25,23 | 66,49 | 43,56 | 22,93 | 5,20 | 3,40 | 1,69 | 28,46 | 0,00 | 0,00 | 29,04 | 0,00 | 29,04 | - | 66,13 | 0,00 | 1,88 | | | 3,58 |
| 04.05.16 | 24,00 | * | 108,64 | 84,66 | 23,98 | 66,91 | 44,10 | 22,81 | 5,20 | 3,40 | 1,75 | 27,04 | 0,00 | 0,00 | 27,59 | 0,00 | 27,59 | - | 66,34 | 0,00 | 1,80 | | | 3,54 |
| 05.05.16 | 24,00 | * | 112,77 | 88,18 | 24,59 | 65,82 | 50,91 | 14,92 | 5,20 | 3,40 | 1,22 | 26,33 | 0,00 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | - | 65,58 | 0,00 | 1,73 | | | 2,94 |
| 06.05.16 | 24,00 | * | 118,52 | 94,36 | 24,16 | 66,21 | 66,00 | 0,21 | 5,20 | 3,40 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 27,92 | 0,00 | 27,92 | - | 66,05 | 0,00 | 1,81 | | | 1,81 |
| Среднее | 24,00 | - | 115,98 | 90,66 | 25,32 | 66,22 | 45,79 | 20,43 | 5,20 | 3,40 | 1,67 | 28,43 | - | - | 29,01 | - | 29,01 | - | 65,89 | - | 1,87 | - | - | 3,54 |
| Итого | 312,00 | | 1507,70 | 1178,54 | 329,17 | | | | | | 21,69 | 369,61 | 0,00 | 0,00 | 377,08 | 0,00 | 377,08 | 0,00 | | | 24,37 | 0,00 | 0,00 | 46,06 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.16 02:00 | 52929,83 | 40387,82 | 14388,35 | 0,00 | 14702,84 | 0,00 | 1815,10 | 984,41 | - |
| | 11.05.16 02:00 | 54860,09 | 41894,45 | 14864,86 | 0,00 | 15189,11 | 0,00 | 1867,34 | 1016,06 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -2,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоснабжающей

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.