Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 16-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	105,24	82,26	22,98	68,17	67,95	0,22	5,20	3,40	0,00	25,99	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	-	67,79	0,00	1,76			1,76
08.05.16	24,00	*	104,79	82,61	22,18	68,25	68,03	0,21	5,20	3,40	0,00	25,09	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	-	67,84	0,00	1,70			1,70
09.05.16	24,00	*	107,46	81,72	25,74	68,26	68,05	0,21	5,20	3,40	0,00	29,17	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	-	67,85	0,00	1,98			1,98
10.05.16	24,00	*	106,98	83,01	23,97	68,64	68,40	0,24	5,20	3,40	0,00	27,08	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	-	68,34	0,00	1,85			1,85
11.05.16	24,00	*	106,49	82,93	23,56	68,61	68,39	0,22	5,20	3,40	0,00	26,72	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	-	68,25	0,00	1,82			1,82
12.05.16	24,00	*	118,05	91,53	26,52	68,39	68,20	0,19	5,20	3,40	0,00	30,03	0,00	0,00	30,68	0,00	30,68	-	68,02	0,00	2,04			2,04
13.05.16	24,00	*	116,46	91,98	24,48	68,61	68,42	0,19	5,20	3,40	0,00	27,71	0,00	0,00	28,30	0,00	28,30	-	68,22	0,00	1,89			1,89
14.05.16	24,00	*	115,10	92,24	22,87	68,37	68,17	0,20	5,20	3,40	0,00	25,76	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32	-	68,07	0,00	1,75			1,75
15.05.16	24,00	*	117,93	92,04	25,89	68,50	68,33	0,17	5,20	3,40	0,00	29,33	0,00	0,00	29,96	0,00	29,96	-	68,11	0,00	2,00			2,00
16.05.16	24,00	*	116,03	91,80	24,23	68,38	68,21	0,17	5,20	3,40	0,00	27,43	0,00	0,00	28,02	0,00	28,02	-	67,99	0,00	1,87			1,87
17.05.16	24,00	*	116,06	91,52	24,54	68,46	68,29	0,18	5,20	3,40	0,00	27,80	0,00	0,00	28,39	0,00	28,39	-	68,07	0,00	1,89			1,89
18.05.16	24,00	*	114,03	92,04	21,99	68,69	68,50	0,20	5,20	3,40	0,00	24,83	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	-	68,37	0,00	1,70			1,70
19.05.16	24,00	*	104,99	83,15	21,84	68,64	68,45	0,19	5,20	3,40	0,00	24,82	0,00	0,00	25,36	0,00	25,36	-	68,31	0,00	1,70			1,70
20.05.16	24,00	*	114,92	91,83	23,09	68,21	68,01	0,20	5,20	3,40	0,00	25,94	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	-	67,91	0,00	1,76			1,76
21.05.16	24,00	*	115,01	91,97	23,04	68,38	68,20	0,19	5,20	3,40	0,00	25,83	0,00	0,00	26,38	0,00	26,38	-	68,06	0,00	1,76			1,76
22.05.16	24,00	*	116,66	92,20	24,46	68,49	68,28	0,21	5,20	3,40	0,00	27,76	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36	-	68,25	0,00	1,90			1,90
23.05.16	24,00	*	116,10	91,68	24,42	68,73	68,54	0,19	5,20	3,40	0,00	27,67	0,00	0,00	28,27	0,00	28,27	-	68,40	0,00	1,89			1,89
Среднее	24,00	-	112,49	88,62	23,87	68,46	68,26	0,20	5,20	3,40	-	27,00	-	-	27,58	-	27,58	-	68,11	-	1,84	-	-	1,84
Итого	408,00		1912,29	1506,48	405,81						0,00	458,98	0,00	0,00	468,84	0,00	468,84	0,00			31,28	0,00	0,00	31,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	54860,09	41894,45	14864,86	0,00	15189,11	0,00	1867,34	1016,06	-
	24.05.16 02:00	56349,54	43072,73	15216,76	0,00	15548,57	0,00	1888,95	1040,06	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -5,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **468,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016

«____» _____ г.