Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	111,20	88,48	22,72	66,64	39,42	27,22	5,30	3,40	2,45	22,14	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	66,51	0,00	1,47			3,93
25.04.16	24,00	*	111,80	88,28	23,52	66,01	39,57	26,43	5,30	3,40	2,38	22,91	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	65,67	0,00	1,51			3,89
26.04.16	24,00	*	112,55	89,11	23,44	66,82	40,39	26,43	5,30	3,40	2,42	22,65	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11	-	66,45	0,00	1,51			3,93
27.04.16	24,00	*	111,81	89,49	22,33	65,74	40,33	25,41	5,30	3,40	2,34	21,51	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	65,57	0,00	1,41			3,75
28.04.16	24,00	*	112,84	88,98	23,86	66,23	40,47	25,76	5,30	3,40	2,36	22,93	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	66,00	0,00	1,51			3,88
29.04.16	24,00	*	111,08	89,06	22,03	66,50	40,44	26,06	5,30	3,40	2,40	21,02	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	-	66,23	0,00	1,39			3,79
30.04.16	24,00	*	113,60	88,81	24,79	66,66	40,17	26,48	5,30	3,40	2,43	23,72	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	-	66,50	0,00	1,58			4,01
01.05.16	24,00	*	107,48	86,98	20,50	66,83	40,34	26,49	5,30	3,40	2,40	19,28	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68	-	66,48	0,00	1,28			3,68
02.05.16	24,00	*	101,06	77,97	23,08	66,41	39,31	27,10	5,30	3,40	2,19	21,99	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	66,19	0,00	1,46			3,65
03.05.16	24,00	*	101,20	78,17	23,02	66,79	40,10	26,69	5,30	3,40	2,17	21,90	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	66,49	0,00	1,46			3,63
04.05.16	24,00	*	101,72	79,75	21,96	67,27	40,50	26,77	5,30	3,40	2,23	20,72	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	66,94	0,00	1,39			3,62
05.05.16	24,00	*	105,55	83,18	22,37	66,05	46,09	19,96	5,30	3,40	1,73	21,41	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	65,98	0,00	1,41			3,15
06.05.16	24,00	*	107,74	86,46	21,28	66,46	66,10	0,36	5,30	3,40	0,04	21,24	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	66,42	0,00	1,41			1,45
Среднее	24,00	-	108,43	85,75	22,68	66,49	42,56	23,93	5,30	3,40	2,12	21,80	-	-	22,25	-	22,25	-	66,26	-	1,45	-	-	3,56
Итого	312,00		1409,62	1114,73	294,90						27,54	283,44	0,00	0,00	289,22	0,00	289,22	0,00			18,79	0,00	0,00	46,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	90234,70	70501,52	19560,38	0,00	20014,55	0,00	3230,45	1383,73	-
	21.05.16 11:00	93066,34	72754,99	20126,51	0,00	20592,60	0,00	3255,45	1421,90	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **289,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Ф.И.О. ответственного
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.