Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 18-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	94,23	74,16	20,07	68,52	68,15	0,37	5,30	3,40	0,04	20,08	0,00	0,00	20,51	0,00	20,51	-	68,18	0,00	1,37			1,41
08.05.16	24,00	*	92,75	74,53	18,23	68,63	68,26	0,37	5,30	3,40	0,04	18,23	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	-	68,26	0,00	1,25			1,28
09.05.16	24,00	*	94,17	73,83	20,35	68,65	68,29	0,35	5,30	3,40	0,03	20,37	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	68,29	0,00	1,39			1,43
10.05.16	24,00	*	93,41	74,87	18,55	68,98	68,60	0,38	5,30	3,40	0,04	18,51	0,00	0,00	18,91	0,00	18,91	-	68,73	0,00	1,27			1,31
11.05.16	24,00	*	95,70	74,47	21,23	69,00	68,62	0,38	5,30	3,40	0,04	21,21	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	68,71	0,00	1,46			1,50
12.05.16	24,00	*	105,94	82,62	23,32	68,76	68,39	0,37	5,30	3,40	0,04	23,26	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	68,51	0,00	1,59			1,64
13.05.16	24,00	*	101,75	82,79	18,95	68,94	68,60	0,34	5,30	3,40	0,05	18,82	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	68,57	0,00	1,29			1,34
14.05.16	24,00	*	102,39	82,89	19,50	68,69	68,34	0,35	5,30	3,40	0,04	19,42	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	68,42	0,00	1,33			1,37
15.05.16	24,00	*	103,41	82,97	20,44	68,87	68,55	0,32	5,30	3,40	0,04	20,36	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	68,55	0,00	1,40			1,44
16.05.16	24,00	*	104,84	82,52	22,32	68,73	68,40	0,32	5,30	3,40	0,04	22,25	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	-	68,42	0,00	1,52			1,57
17.05.16	24,00	*	101,27	82,41	18,85	68,80	68,48	0,32	5,30	3,40	0,04	18,78	0,00	0,00	19,19	0,00	19,19	-	68,39	0,00	1,29			1,33
18.05.16	24,00	*	104,36	82,61	21,76	69,02	68,68	0,34	5,30	3,40	0,04	21,72	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	68,71	0,00	1,49			1,53
19.05.16	24,00	*	91,15	74,92	16,23	69,00	68,65	0,34	5,30	3,40	0,04	16,17	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	-	68,68	0,00	1,11			1,15
20.05.16	24,00	*	102,08	82,33	19,75	68,54	68,20	0,34	5,30	3,40	0,04	19,76	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	68,27	0,00	1,35			1,39
21.05.16	24,00	*	99,70	82,67	17,03	68,76	68,42	0,34	5,30	3,40	0,04	16,96	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	68,45	0,00	1,16			1,20
22.05.16	24,00	*	102,37	82,94	19,43	68,77	68,43	0,34	5,30	3,40	0,04	19,44	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	-	68,48	0,00	1,33			1,37
23.05.16	24,00	*	102,69	82,38	20,31	69,09	68,75	0,34	5,30	3,40	0,04	20,27	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	68,84	0,00	1,40			1,44
Среднее	24,00	-	99,54	79,76	19,78	68,81	68,46	0,35	5,30	3,40	0,04	19,74	-	-	20,17	-	20,17	-	68,50	-	1,35	-	-	1,39
Итого	408,00		1692,21	1355,90	336,31						0,68	335,62	0,00	0,00	342,90	0,00	342,90	0,00			23,01	0,00	0,00	23,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.05.16 11:00	93066,34	72754,99	20126,51	0,00	20592,60	0,00	3296,45	1421,90	-
	24.05.16 02:00	93336,50	72971,23	20180,40	0,00	20647,65	0,00	3300,25	1425,60	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **342,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.