Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9098.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	116,62	95,60	21,02	65,31	43,54	21,77	7,00	5,00	2,06	21,40	-	-	21,80	-	21,80	-	65,31	-	1,40			3,45
25.04.16	24,00	-	115,16	96,84	18,32	64,57	43,63	20,94	7,00	5,00	2,00	18,74	-	-	19,08	-	19,08	-	64,19	-	1,21			3,21
26.04.16	24,00	-	114,58	97,96	16,62	65,61	44,64	20,97	7,00	5,00	2,03	17,05	-	-	17,39	-	17,39	-	65,39	-	1,12			3,14
27.04.16	24,00	-	116,84	97,63	19,21	64,50	44,18	20,32	7,00	5,00	1,96	19,50	-	-	19,87	-	19,87	-	64,48	-	1,26			3,22
28.04.16	24,00	-	117,27	97,32	19,95	65,00	44,44	20,56	7,00	5,00	1,98	20,26	-	-	20,65	-	20,65	-	64,90	-	1,32			3,30
29.04.16	24,00	-	115,32	98,00	17,32	65,21	44,37	20,84	7,00	5,00	2,02	17,64	-	-	18,01	-	18,01	-	65,09	-	1,15			3,17
30.04.16	24,00	-	115,43	97,86	17,57	65,48	44,41	21,07	7,00	5,00	2,04	17,91	-	-	18,28	-	18,28	-	65,44	-	1,17			3,22
01.05.16	24,00	-	110,98	95,36	15,62	65,41	44,42	20,99	7,00	5,00	1,98	15,99	-	-	16,30	-	16,30	-	65,16	-	1,04			3,02
02.05.16	24,00	-	101,84	86,34	15,50	65,06	43,47	21,59	7,00	5,00	1,84	15,87	-	-	16,18	-	16,18	-	64,90	-	1,03			2,88
03.05.16	24,00	-	105,60	85,18	20,42	65,35	44,08	21,27	7,00	5,00	1,81	20,58	-	-	21,00	-	21,00	-	65,14	-	1,34			3,15
04.05.16	24,00	-	105,40	88,31	17,09	65,80	44,79	21,01	7,00	5,00	1,84	17,39	-	-	17,75	-	17,75	-	65,50	-	1,14			2,98
05.05.16	24,00	-	116,02	98,02	18,00	64,63	51,85	12,78	7,00	5,00	1,23	18,36	-	-	18,73	-	18,73	-	64,59	-	1,19			2,42
06.05.16	24,00	-	131,68	114,16	17,52	64,36	64,18	0,18	7,00	5,00	0,00	18,07	-	-	18,41	-	18,41	-	64,36	-	1,16			1,16
Среднее	24,00	-	114,06	96,04	18,01	65,10	46,31	18,79	7,00	5,00	1,75	18,37	-	-	18,73	-	18,73	-	64,96	-	1,19	-	-	2,95
Итого	312,00		1482,74	1248,58	234,16						22,81	238,76	0,00	0,00	243,45	0,00	243,45	0,00			15,52	0,00	0,00	38,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **243,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись представителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта