Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9098.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	119,15	100,37	18,78	65,79	65,61	0,18	7,00	5,00	0,00	19,09	-	-	19,48	-	19,48	-	65,61	-	1,25			1,25
08.05.16	24,00	-	117,05	101,26	15,79	65,84	65,66	0,18	7,00	5,00	0,00	16,31	-	-	16,63	-	16,63	-	65,65	-	1,07			1,07
09.05.16	24,00	-	119,66	99,77	19,89	65,91	65,73	0,18	7,00	5,00	0,00	20,21	-	-	20,60	-	20,60	-	65,72	-	1,33			1,33
10.05.16	24,00	-	118,05	101,39	16,66	66,29	66,08	0,21	7,00	5,00	0,00	16,98	-	-	17,32	-	17,32	-	66,22	-	1,13			1,13
11.05.16	24,00	-	117,73	102,69	15,04	66,20	66,01	0,19	7,00	5,00	0,00	15,51	-	-	15,83	-	15,83	-	66,05	-	1,03			1,03
12.05.16	24,00	-	129,85	112,29	17,56	66,19	66,02	0,17	7,00	5,00	0,00	17,98	-	-	18,33	-	18,33	-	66,04	-	1,19			1,19
13.05.16	24,00	-	129,73	113,25	16,48	66,36	66,19	0,17	7,00	5,00	0,00	16,96	-	-	17,29	-	17,29	-	66,18	-	1,12			1,12
14.05.16	24,00	-	130,51	113,55	16,96	66,14	65,96	0,18	7,00	5,00	0,00	17,37	-	-	17,69	-	17,69	-	66,03	-	1,15			1,15
15.05.16	24,00	-	130,99	113,25	17,74	66,28	66,12	0,16	7,00	5,00	0,00	18,17	-	-	18,50	-	18,50	-	66,08	-	1,20			1,20
16.05.16	24,00	-	131,04	112,87	18,17	66,18	66,01	0,17	7,00	5,00	0,00	18,64	-	-	19,00	-	19,00	-	66,01	-	1,23			1,23
17.05.16	24,00	-	129,85	112,75	17,10	66,21	66,06	0,15	7,00	5,00	0,00	17,58	-	-	17,93	-	17,93	-	65,98	-	1,16			1,16
18.05.16	24,00	-	130,00	113,71	16,29	66,43	66,26	0,17	7,00	5,00	0,00	16,81	-	-	17,12	-	17,12	-	66,29	-	1,11			1,11
19.05.16	24,00	-	129,87	114,15	15,72	66,44	66,26	0,18	7,00	5,00	0,00	16,24	-	-	16,56	-	16,56	-	66,35	-	1,08			1,08
20.05.16	24,00	-	130,79	113,15	17,64	65,96	65,77	0,19	7,00	5,00	0,00	18,14	-	-	18,50	-	18,50	-	65,94	-	1,20			1,20
21.05.16	24,00	-	131,66	112,97	18,69	66,12	65,96	0,16	7,00	5,00	0,00	19,20	-	-	19,59	-	19,59	-	65,94	-	1,27			1,27
22.05.16	24,00	-	131,83	113,34	18,49	66,27	66,08	0,19	7,00	5,00	0,00	18,88	-	-	19,27	-	19,27	-	66,28	-	1,25			1,25
23.05.16	24,00		131,43	113,15	18,27	66,12	65,94	0,18	7,00	5,00	0,00	18,74	-	-	19,12	-	19,12	-	66,05	-	1,24	-	-	1,24
Среднее	24,00	-	127,01	109,64	17,37	66,16	65,98	0,18	7,00	5,00	-	17,81	-	-	18,16	-	18,16	-	66,02	-	1,18	-	-	1,18
Итого	408,00		2159,19	1863,91	295,27						0,00	302,81	0,00	0,00	308,76	0,00	308,76	0,00			20,00	0,00	0,00	20,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -3,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **308,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.