

Адрес: г. Санкт-Петербург, Близдур Косачих Зорь-1 / ТЦ-1 СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "Ифрахит Монтаж"
 Исполник: Овруцкий Э.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2016

Договор: Строит. Адрес: Близдур Косачих Зорь-1
 Телефон: (812) 313-47-06

Схема подлючения: Двухтрубная закрытая

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
 Код УУТЭ:
 Рассчитывать совместно с УУТЭ:
 График: 150/70

Тех. гр.С = 2,34

Установленные приборы:
 Вычислитель: СЦТ-941 № 36490
 Поддош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Оборот.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр-д. ПРС(M3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.щит.ПРС(M4): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.подпитки(V5): расходомер: ПРЭМ 32

Часовые и суток. архивы в файлах:
 Режим (суток): 0
 СЦТ941-36490-ч(С)-0516.хд

Договорные нагрузки (ккал/час): Qд=0,533 Qвент.=0 Qгвс=0
 Договорные расходы (гр.час): Qдгв=0 Qдвент.=0 Qдгвс=0
 Овощечасовое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016: Qдгв=0 Qдвент.=0 Qдгвс=0

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреоб.: КТТГР-05
 Термопреоб.: КТТГР-05
 Термопреоб.: КТТГР-05
 Термопреоб.: КТТГР-05
 Термопреоб.: КТТГР-05
 Термопреоб.: КТТГР-05

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVжв	Vподп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.эл.	Qгвс.тепл.	Q.общ.	
			T	С	T	С																						T
24.04.16	24.00	*	135,67	132,83	2,84	66,03	46,27	19,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82	
25.04.16	24.00	*	134,93	132,12	2,81	65,51	46,08	19,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76	
26.04.16	24.00	*	136,35	133,50	2,85	66,20	46,62	19,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81	
27.04.16	24.00	*	136,66	133,92	2,73	65,13	46,45	18,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68	
28.04.16	24.00	*	136,71	134,09	2,62	65,74	46,95	18,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70	
29.04.16	24.00	*	136,82	134,37	2,45	65,95	47,20	18,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69	
30.04.16	24.00	*	136,89	134,46	2,43	66,07	47,45	18,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67	
01.05.16	24.00	*	134,08	131,61	2,48	66,38	47,79	18,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62	
02.05.16	24.00	*	119,86	117,59	2,27	65,73	46,53	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41	
03.05.16	24.00	*	120,57	118,32	2,25	66,19	47,24	18,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	
04.05.16	24.00	*	123,20	120,94	2,26	66,08	47,95	18,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35	
05.05.16	24.00	*	75,72	74,43	1,29	63,49	47,14	16,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	
06.05.16	24.00	*	0,00	0,00	-0,04	25,05	49,71	-24,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
07.05.16	24.00	*	0,00	0,00	0,00	24,04	32,66	-8,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
08.05.16	24.00	*	0,00	0,00	0,00	23,79	32,56	-8,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
09.05.16	24.00	*	0,00	0,00	0,00	23,69	32,60	-8,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
10.05.16	24.00	*	0,00	0,00	0,00	23,80	32,84	-9,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Среднее	24,00	-	89,85	88,13	1,72	53,46	43,77	9,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78	
Итого	408,00	-	1527,46	1498,22	29,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(кв.м)	V4(кв.м)	Q СЦО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Треб. ч
	14.04.15 01:00	08:56:72									
Период расчета по среднему:	14.04.15 01:00	08:56:72	85560,72	84295,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объект теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

2,34 °C = 0,00 ккал/кв.м.
 30,19 ккал/кв.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 «Ифрахит Монтаж»
 Подпись: _____
 Печать: _____

«Ифрахит Монтаж»
 Управляющая энергосбытовая компания
 Санкт-Петербургская энергосбытовая компания
 26 МАЙ 2016