Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36388 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	110,51	113,03	-2,52	65,11	46,21	18,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
25.04.16	24,00	*	109,96	112,76	-2,81	64,73	46,09	18,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
26.04.16	24,00	*	111,00	113,53	-2,54	65,17	46,57	18,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
27.04.16	24,00	*	111,38	113,59	-2,22	64,28	46,26	18,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
28.04.16	24,00	*	111,46	113,53	-2,07	65,33	46,97	18,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
29.04.16	24,00	*	111,65	115,73	-4,08	65,89	47,40	18,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
30.04.16	24,00	*	111,74	115,37	-3,63	65,98	47,60	18,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
01.05.16	24,00	*	109,33	111,62	-2,29	66,24	47,66	18,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
02.05.16	24,00	*	98,27	98,93	-0,65	65,21	46,16	19,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
03.05.16	24,00	*	98,85	98,11	0,74	65,70	46,95	18,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
04.05.16	24,00	*	101,00	102,00	-1,00	65,00	47,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
05.05.16	24,00	*	61,00	61,00	0,00	64,00	47,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00
06.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,00	30,00	-7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,00	30,00	-8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,00	29,00	-7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,00	29,00	-8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,00	30,00	-8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	73,30	74,66	-1,36	52,51	41,76	10,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
Итого	408,00		1246,15	1269,21	-23,06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Организация эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 26 МАЙ 2016 г.

печать энергосбыта