Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36498 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	124,14	120,75	3,39	65,51	40,84	24,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
25.04.16	24,00	*	123,83	120,45	3,38	64,98	40,80	24,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
26.04.16	24,00	*	124,89	121,41	3,48	65,72	41,47	24,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
27.04.16	24,00	*	125,28	121,83	3,45	64,66	41,34	23,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
28.04.16	24,00	*	125,31	121,83	3,48	65,09	41,67	23,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
29.04.16	24,00	*	125,51	121,99	3,52	65,27	41,77	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
30.04.16	24,00	*	125,65	122,14	3,51	65,42	41,88	23,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
01.05.16	24,00	*	122,18	118,77	3,42	65,66	41,91	23,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
02.05.16	24,00	*	110,41	107,28	3,13	65,11	40,85	24,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
03.05.16	24,00	*	111,07	107,91	3,15	65,52	41,66	23,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
04.05.16	24,00	*	113,74	110,51	3,23	65,94	42,77	23,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
05.05.16	24,00	*	63,43	61,67	1,76	63,86	42,42	21,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
06.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,79	28,38	-1,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,40	27,84	-1,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,28	27,83	-1,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,24	27,82	-1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,53	28,11	-1,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	82,08	79,80	2,29	53,82	37,61	16,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
Итого	408,00		1395,44	1356,55	38,88						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.