Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36954 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		140,87	141,30	-0,43	64,07	42,18	21,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
25.04.16	24,00		75,71	75,93	-0,22	63,90	42,47	21,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
26.04.16	24,00		18,84	18,98	-0,14	66,49	35,73	30,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,58
27.04.16	24,00	*	68,04	68,84	-0,80	63,16	41,05	22,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
28.04.16	24,00	*	69,97	70,64	-0,67	62,80	40,05	22,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
29.04.16	24,00		150,78	152,15	-1,36	63,94	43,05	20,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
30.04.16	24,00		151,08	152,58	-1,50	64,55	43,73	20,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
01.05.16	24,00		141,10	142,35	-1,25	64,15	43,31	20,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
02.05.16	24,00		121,22	122,20	-0,98	62,32	41,16	21,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
03.05.16	24,00		126,67	127,62	-0,95	63,22	42,41	20,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
04.05.16	24,00	*	62,32	62,84	-0,52	63,84	42,78	21,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
05.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,69	31,86	-7,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,57	26,88	-5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,71	26,34	-5,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,39	25,31	-4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00		0,00	0,00	0,00	20,13	24,83	-4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00		0,00	0,00	0,00	20,01	24,65	-4,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	66,27	66,79	-0,52	48,82	36,34	12,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40
Итого	408,00		1126,61	1135,44	-8,83						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	23,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016

«_____» _____ г.