Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9053.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+M(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	161,43	130,96	30,47	66,83	43,50	23,33	7,00	5,00	2,86	33,29	-	-	33,99	-	33,99	-	67,16	-	2,24			5,09
25.04.16	24,00	-	157,35	131,38	25,97	65,98	43,52	22,46	7,00	5,00	2,78	28,69	-	-	29,28	-	29,28	-	65,94	-	1,89			4,67
26.04.16	24,00	-	156,43	132,44	23,99	67,01	44,40	22,61	7,00	5,00	2,82	26,81	-	-	27,36	-	27,36	-	66,95	-	1,79			4,61
27.04.16	24,00	-	156,80	132,88	23,92	65,86	44,06	21,80	7,00	5,00	2,71	26,82	-	-	27,36	-	27,36	-	66,02	-	1,77			4,48
28.04.16	24,00	-	158,80	132,52	26,28	66,38	44,34	22,04	7,00	5,00	2,72	29,24	-	-	29,85	-	29,85	-	66,48	-	1,94			4,67
29.04.16	24,00	-	159,56	132,57	26,99	66,62	44,33	22,29	7,00	5,00	2,75	29,96	-	-	30,57	-	30,57	-	66,78	-	2,00			4,76
30.04.16	24,00	-	156,29	132,92	23,37	66,90	44,40	22,50	7,00	5,00	2,79	26,35	-	-	26,89	-	26,89	-	67,10	-	1,77			4,56
01.05.16	24,00	-	150,27	128,17	22,10	66,86	44,18	22,68	7,00	5,00	2,72	24,97	-	-	25,48	-	25,48	-	66,93	-	1,67			4,39
02.05.16	24,00	-	140,12	116,85	23,27	66,67	43,31	23,36	7,00	5,00	2,55	26,00	-	-	26,53	-	26,53	-	66,83	-	1,74			4,28
03.05.16	24,00	-	142,78	117,24	25,54	66,90	43,93	22,97	7,00	5,00	2,52	28,21	-	-	28,78	-	28,78	-	66,99	-	1,89			4,40
04.05.16	24,00	-	141,50	119,27	22,23	67,27	44,50	22,77	7,00	5,00	2,54	24,86	-	-	25,36	-	25,36	-	67,12	-	1,67			4,21
05.05.16	24,00	-	145,46	121,23	24,23	66,27	44,28	21,99	7,00	5,00	2,48	26,99	-	-	27,53	-	27,53	-	66,47	-	1,80			4,28
06.05.16	24,00	-	76,54	67,32	9,22	66,26	47,84	18,42	7,00	5,00	0,20	24,84	-	-	25,35	-	25,35	-	66,77	-	1,66			1,86
Среднее	24,00	-	146,41	122,75	23,66	66,60	44,35	22,25	7,00	5,00	2,49	27,46	-	-	28,03	-	28,03	-	66,73	-	1,83	-	-	4,33
Итого	312,00		1903,33	1595,75	307,58						32,42	357,03	0,00	0,00	364,33	0,00	364,33	0,00			23,83	0,00	0,00	56,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	34656,46	28626,07	7140,49	-	7316,94	-	1198,35	-	-
	11.05.16 05:00	36658,32	30224,73	7594,76	-	7780,60	-	1260,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -2,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **364,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.