Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 68774 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	123,03	122,59	0,44	64,97	39,36	25,60	-	-	-	0,44	-	0,44	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,17
25.04.16	24,00	*	83,93	83,66	0,27	64,99	44,38	20,61	-	-	-	0,27	-	0,27	0,00	-	0,00	-	-	-	-			1,75
26.04.16	24,00	*	84,68	84,33	0,35	82,00	75,18	6,82	-	-	-	0,35	-	0,35	0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,62
27.04.16	24,00	*	68,88	68,31	0,57	64,27	39,98	24,29	-	-	-	0,57	-	0,57	0,00	-	0,00	-	-	-	-			1,70
28.04.16	24,00	*	68,49	67,95	0,54	64,20	39,25	24,95	-	-	-	0,54	-	0,54	0,00	-	0,00	-	-	-	-			1,73
29.04.16	24,00	*	151,83	151,12	0,72	64,96	42,05	22,91	-	-	-	0,72	-	0,72	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,51
30.04.16	24,00	*	152,22	151,75	0,47	65,53	42,42	23,11	-	-	-	0,47	-	0,47	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,54
01.05.16	24,00	*	142,19	141,71	0,48	65,18	41,95	23,22	-	-	-	0,48	-	0,48	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,33
02.05.16	24,00	*	121,45	120,95	0,50	63,50	39,89	23,61	-	-	-	0,50	-	0,50	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,89
03.05.16	24,00	*	124,15	123,46	0,68	64,87	41,01	23,86	-	-	-	0,68	-	0,68	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,99
04.05.16	24,00	*	61,84	61,48	0,36	65,50	41,48	24,02	-	-	-	0,36	-	0,36	0,00	-	0,00	-	-	-	-			1,50
05.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,85	20,38	-1,53	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
06.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,22	17,28	0,93	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
07.05.16	24,00	*	0,00	0,01	-0,01	17,74	16,60	1,14	-	-	-	-0,01	-	-0,01	0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,71	16,41	1,30	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,72	16,97	0,75	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,84	16,06	1,78	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	69,57	69,25	0,31	49,30	34,74	14,55	-	-	-	0,31	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
Итого	408,00		1182,67	1177,32	5,35						0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел обслуживания КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.