Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	100,81	86,88	13,93	66,98	45,82	21,16	7,00	5,00	1,93	12,61	-	-	12,84	-	12,84	-	66,93	-	0,85			2,77
25.04.16	24,00	-	99,74	86,98	12,76	66,15	45,88	20,27	7,00	5,00	1,86	11,44	-	-	11,66	-	11,66	-	65,62	-	0,75			2,61
26.04.16	24,00	-	99,88	87,63	12,25	67,23	46,76	20,47	7,00	5,00	1,89	10,91	-	-	11,13	-	11,13	-	66,96	-	0,73			2,62
27.04.16	24,00	-	100,92	87,81	13,11	66,07	46,24	19,83	7,00	5,00	1,83	11,79	-	-	12,02	-	12,02	-	66,06	-	0,78			2,61
28.04.16	24,00	-	101,63	87,62	14,01	66,60	46,48	20,12	7,00	5,00	1,85	12,73	-	-	12,98	-	12,98	-	66,50	-	0,85			2,70
29.04.16	24,00	-	99,92	87,66	12,26	66,83	46,51	20,32	7,00	5,00	1,87	10,99	-	-	11,21	-	11,21	-	66,69	-	0,73			2,60
30.04.16	24,00	-	101,06	87,77	13,29	67,11	46,59	20,52	7,00	5,00	1,89	12,04	-	-	12,28	-	12,28	-	67,07	-	0,81			2,70
01.05.16	24,00	-	95,79	84,75	11,04	67,08	46,37	20,71	7,00	5,00	1,84	9,92	-	-	10,11	-	10,11	-	66,79	-	0,66			2,50
02.05.16	24,00	-	88,47	77,26	11,21	66,90	45,42	21,48	7,00	5,00	1,73	10,22	-	-	10,41	-	10,41	-	66,78	-	0,68			2,41
03.05.16	24,00	-	91,33	77,68	13,65	67,14	46,06	21,08	7,00	5,00	1,71	12,67	-	-	12,93	-	12,93	-	66,92	-	0,85			2,55
04.05.16	24,00	-	90,51	78,93	11,58	67,54	46,46	21,08	7,00	5,00	1,73	10,60	-	-	10,81	-	10,81	-	67,17	-	0,71			2,45
05.05.16	24,00	-	69,62	57,90	11,72	66,21	46,15	20,06	7,00	5,00	1,22	10,93	-	-	11,13	-	11,13	-	66,23	-	0,72			1,94
06.05.16	24,00	-	10,80	0,00	10,80	66,76	26,32	40,44	7,00	5,00	0,02	10,54	-	-	10,76	-	10,76	-	66,42	-	0,70			0,72
Среднее	24,00	-	88,50	76,07	12,43	66,82	44,70	22,12	7,00	5,00	1,64	11,34	-	-	11,56	-	11,56	-	66,63	-	0,76	-	-	2,40
Итого	312,00		1150,48	988,87	161,61						21,35	147,39	0,00	0,00	150,27	0,00	150,27	0,00			9,82	0,00	0,00	31,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	8920,70	7799,35	1001,33	-	1026,70	-	282,83	-	-
	11.05.16 03:00	10105,74	8780,92	1190,06	-	1219,20	-	316,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета энергоресурсов Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 печать энергосбыта
«____» _____ г.